



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2025/007926

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
20. 02. 2025

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

**Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 - 0,850 a 1,050 -1,350**

Identifikační údaje o zadavateli

Název  
Sídlo  
IČ

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
70890005

Forma a limit veřejné zakázky  
Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  
Otevřené řízení

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.**

1)

### **Dotaz:**

Ve výkresu D.1.b.3 jsou vykresleny 4 vzorové řezy. Z dostupných podkladů jsem nedokázal identifikovat, kde se má realizovat úprava dle vzorového řezu 1-00 a 1-0. V situacích jsem nedohledal umístění těchto řezů. Žádám o vyznačení těchto řezů v koordinační situaci.

### **Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že oba řezy řeší úsek, který je mimo jiné situačně znázorněn přímo ve výkresu "D.1.b.3 Vzorové výkresy – SO 01". Řezy se vztahují ke spodnímu konci zatrubnění, konkrétně k vyústění zatrubněného úseku do náhonu. V situaci "C.4.a Koordinační situační výkres – SO 1" je tento úsek označen popisem "LB – OPRAVA ZDI poškozené pádem stromu v délce 2,9 m".

Zadavatel považuje stávající označení ve výkresech za dostatečné, a proto nebude doplňovat vyznačení těchto řezů v koordinační situaci.

Zadavatel dále upřesňuje, že Vzorový řez 1-00 slouží zhotoviteli pouze k informativním účelům, aby věděl, na jakou konstrukci bude provedeno navázání sklonu líce v rámci přechodového úseku znázorněného řezem 1-0. Jak je u řezu 1-00 uvedeno, opravu tohoto úseku provede vlastník náhonu, tudíž není součástí předmětu díla.

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
*elektronicky podepsáno v zastoupení*

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**