

Váš dopis zn.: H 23-021-2
Ze dne: 25.10.2023
Naše zn.: POH/54010/2023-2/032200

HG partner s.r.o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Vyřizuje: Tomáš Pail
Tel.: 474 636 289
Mobil:
E-mail: pail@poh.cz

6xa99gr

Datum: 27.10.2023

VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe:

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko z hlediska správce povodí:

S výše uvedenou akcí a realizací stavby dle předložené dokumentace souhlasíme. Oprava zajistí bezpečnost a zlepší funkčnost stávajícího vodního díla.

Souřadnice: X = 978785, Y = 706386.

Předmětem vyjádření jsou stavební zásahy při odstranění závad na vodním díle Stráž pod Ralskem.

Budou odstraněny závady na nosných železobetonových konstrukcích vhodnými sanačními postupy. Dále bude provedena obnova poškozených nátěrů protikorozi ochrany vybraných ocelových prvků (uzávěry spodních výpustí, česle na vtoku do spodních výpustí, drážky pro provizorní hrazení spodních výpustí). Na vtoku do objektu spodních výpustí bude realizováno opatření zabraňující námraze a zamrzání vtoku. Na návodním líci hráze bude provedeno přezdění rozvolněných částí dlažby, doplnění paty opevnění a úprava zatravněné části svahu. Současně bude provedena obnova sjezdové komunikace do prostoru nádrže. Akce bude provedena při vypuštění nádrže v koordinaci s pravidelným podzimním výlovem.

Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik, zpracovatelem dokumentace (DSP/DPS) **VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad** je žadatel.

Stavba se nachází v k. ú. Stráž pod Ralskem, v HGR 4640 a 4720, ČHP 1-14-03-0020-0-10, na vodním toku Ploučnice (IDVT 10100027) a ve vodním útvaru OHL_0950 Ploučnice od pramene po Panenský potok.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., INŽ

POh, s. p., závod Terežín

331/3175 -706386/-978785