

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **12.12.2022**  
Jednací číslo: **MOVOZADPV-121222-01**  
Vy izuje: **Zbyn k Vychodil**  
Telefon: **582 301 024**  
E-mail: **zbynek.vychodil@smv.cz**  
Datum: **15.12.2022**

Žadatel:  
**František Betlach**  
**enkovice 38**  
**561 64 enkovice**

**Vyjá d ení ke stavbám bez p ípojení na vodovod a kanalizaci**  
provozovaných spole ností  
**Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Prost jov**

Název akce: **„VVT eský potok, Smržice – oprava toku“**  
Typ ízení: **Stavební ízení - Stabilizace koryta vodního toku opravou b ehových zdí a obnovení kapacity koryta odt žením nános z pr to ného profilu.**  
Typ stavby: **ostatní (stavby v OPVZ, vyjád ení k existenci sítí atd.)**  
Investor: **Povodí Moravy, s.p.**  
Projektant: **Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.**

Lokaliza ní údaje:	Okres:	Prost jov
	Obec:	Smržice
	Název k.ú.:	Smržice
	Parcela:	1402/1
	Up esn ní:	Vodní tok - eský potok, . km 2,000 - 3,000

Popis stavby:

**P edložená projektová dokumentace eší stabilizaci koryta vodního toku, opravu b ehových zdí a obnovení kapacity koryta odt žením nános z pr to ného profilu na výše uvedeném pozemku v k.ú. Smržice. V lokalit stavby se nachází kanaliza ní ady v majetku obce Smržice, vodovodní ady v majetku VaK Prost jov a.s. a v našem provozování.**

**MOVO, a.s., souhlasí s p edloženou projektovou dokumentací v p ípad , že budou spln ny následující podmínky:**

**Podmínky MOVO, a.s., k ešené akci:**

1. V míst plánované stabilizace zdi (PS 49 - PS 50) podchází vodní tok vodovodní ad RPE DN 50, hloubka uložení vodovodního adu není ov ená. V míst uložení vodovodního adu požadujeme provedení kopané sondy a p ízvání pov ených pracovníků MOVO a.s. ke kontrole.
2. P ed provád ním výkopových prací v blízkosti inženýrských sítí v našem provozování je bezpodmíne n nutné zažádat o vyty ení t chto sítí. (Kontakt vyty ení vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. MI och 582 337430).

**Podmínky MOVO, a.s. – obecné:**

3. Za ízení v našem provozování musí z stat b hem a po ukon ení stavby trvale p ístupné pro možné provád ní oprav, údržby a manipulace.
4. Pokud dojde k poškození za ízení v provozování MOVO, budou tato za ízení opravena nebo uvedena do p vodního stavu na náklady investora stavby.
5. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nov upravenou niveletu terénu.
6. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
7. P ed provád ním výkopových prací je nutné zažádat o vyty ení za ízení v provozování MOVO, a.s.

8. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkci armatur v lokalitě stavby.
9. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl pozván ke kontrole nepoškozenosti a funkce armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu ešené akce.
10. Při odkrytí a poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
11. Před zakrytím provedeného díla pozvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
12. V místech kladení s podzemními řadami v našem provozování požadujeme umístit vedení do chráněných pásů o šířce 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
13. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo kladení sítí dle SN 73 6005.
14. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, případně SN 752130.
15. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásů zvyšují o 1,0m.
16. Souasně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
  - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
  - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řádu nelze:
    - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení i provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
    - b. vysazovat trvalé porosty
    - c. provádět skládky
    - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, i kanalizace, popřípadě provozovatele
17. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a opatrností.
18. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, i v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
19. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
20. Zařízení staveníšť nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řádů, hydrantů nebo přípojek.
21. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řadami a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silničními panely.
22. Veškeré změny proti předložené PD musí být ešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
23. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů ešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
24. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojižďeno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

#### **Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:**

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estetné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků p vodního žadatele.

Ing. Jiří Rozehnal  
Manažer útvaru provozní technického Prostředí

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(IČ) 61859575  
Pracoviště Prostředí  
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostředí  
(T) +420 582 301 036  
(M) +420 724 591 906  
(E) jiri.rozehnal@smv.cz  
www.smv.cz

**estné prohlášení žadatele/stavebníka \*)**

Prohlašuji, že stavebnímu úvodu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Souhlasně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V .....

Dne .....

Jméno a podpis: .....

\*) nehodící se škrtnete