

NAŠE ZNAČKA
PM-13561/2025/5504

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Veřejná zakázka: Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa“, obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V soupisu prací „ON.1 - Ostatní náklady“ jsou uvedeny položky č. 35-39 pro převázky štětové stěny, u kterých je uvedena celková hmotnost 12,8 t. Po prověření technických parametrů a návrhu převázky z ocelových tyčí, které jsou navrženy jako spojitý nosník ve variantách 2xU180, resp. 2xU200, se domníváme, že správná hmotnost by měla být dvojnásobná, tedy $12,8 \text{ t} \cdot 2 = 25,6 \text{ t}$. Hmotnost je v současnosti započítána pouze za jedno U180, resp. U200, což neodráží skutečnou hmotnost celkové konstrukce.

Dovolujeme si požádat o revizi a případnou opravu soupisu prací.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje správnost hmotnosti oceli převázek uvedené ve výkazu výměr. Dvojnásobná hmotnost je zohledněna v celkové délce převázek.

Dotaz č. 2:

Ve VOP, odstavci I) se uvádí:

V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Dovolujeme si upozornit zadavatele, že navrhovaný smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení je několikanásobně nižší než zákonný úrok z prodlení. Vzhledem k tomu, že dle předloženého návrhu smlouvy o dílo se jedná o jedinou sankci zhotovitele vůči objednateli, dovolujeme si požádat objednatele o revizi předmětného ustanovení smlouvy o dílo a navýšení smluvního úroku z prodlení.

Odpověď:

Zadavatel nebude měnit úroky z prodlení stanovené v obchodních podmínkách.

Dotaz č. 3:

Ve VOP, odstavci fff) se uvádí:

Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smluvenému, resp. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

Dovolujeme si požádat zadavatele o revizi předmětného ustanovení a jeho úpravu ve smyslu povinnosti objednatelů oznámit vadu bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému zvětšení (rozšíření) a s tím souvisejícímu složitějšímu způsobu jejího odstranění, potažmo zbytečně vyšším nákladům na odstranění vady.

Odpověď:

Zadavatel nebude měnit obchodní podmínky.

Dotaz č. 4:

Součástí zadávací dokumentace jsou dvě smlouvy o dílo (Příloha č. 2 a 3 zadávací dokumentace)

Mezi dokumenty, předkládané v rámci nabídky, patří m.j. také Specifikace poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění. Tento formulář se nachází v Příloze č.1 Formulář nabídky_Bečva_opravený a také jako součást Přílohy č. 2 Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa – SoD.

V Příloze č. 3 Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa – SoD - následná péče se formulář nenachází, byť je uveden mezi povinnými přílohami k této smlouvě.

Pro rozptýlení pochybností a ve snaze vyhovět všem požadavkům zadávací dokumentace si dovoluujeme požádat o sdělení, zda má být pro uvedení poddodavatelů ke smlouvě o následné péči využit formulář ze smlouvy o dílo na samotnou stavbu (tedy Přílohy č.2 zadávací dokumentace) nebo zda zadavatel doplní formulář pro smlouvu o následné péči. Případně, zda je postačující uvést v rámci nabídky Specifikaci poddodavatelů pouze v Příloze č. 1 Formulář nabídky a v jednotlivých smlouvách o dílo je v rámci nabídky neuvádět.

Odpověď:

Zadavatel s ohledem na požadavky poskytovatele dotace požaduje, aby součástí nabídky dodavatele byly vyplněné oba návrhy smluv, včetně všech příloh vyjma harmonogramu prací. Dodavatel jako přílohu seznamu poddodavatelů může využít vzor ze smlouvy o dílo na stavbu a připojit jej ke smlouvě o dílo na následnou péči, případně využít vlastní vzor pro seznam poddodavatelů.

Všechny poddodavatele (jak ze smlouvy o dílo na stavbu, tak ze smlouvy na následnou péči) uvede dodavatel současně v Příloze č. 1 Formulář nabídky.

Dotaz č. 5:

V projektové dokumentaci je uvedeno, že se má provést dlažba z lomového kamene - materiál Moravská droba. Místo stavby se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani přírodní rezervaci. Proto Vás žádáme o informaci, zda je možné použít jiný materiál na kamennou dlažbu např. žulu.

Odpověď:

Zadavatel souhlasí s použitím i jiného typu kamene do navržených konstrukcí (např. žuly), musí však splňovat veškeré technické specifikace uvedené v příloze D.1.5. Technické specifikace (objemová hmotnost, pevnost v tlaku, zkoušky pro použití dle ČSN EN 13383-1, atd.). Zvolený materiál musí být stejný pro všechny kamenné konstrukce na stavbě a barva kamene musí být v ploše celistvá.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 29. 4. 2025 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky