

NAŠE ZNAČKA
PM-15006/2025/5504

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Veřejná zakázka: Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa“, obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

ON.1 – Ostatní náklady – jímkování stavenišť

V soupise prací je položka:

53	K	R2891102	Technologická těsnící a stabilizační temponáž za kpl	1,000
		0	štětovnicovou stěnou bentonitovou směsí	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	VV		"VÝPOČET PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY	

Žádáme zadavatele o přesnější stanovení rozsahu položky pro potřeby VŘ – počet M3.

Odpověď:

Zadavatel uvažuje tamponáž po obvodu jímky o výšce 2 m a šířce 0,1 m, tedy $500 \cdot 2 \cdot 0,1 = 100 \text{ m}^3$.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky