

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/014644

VYŘIZUJE/LINKA
Konečná / 957

HRADEC KRÁLOVÉ
03.04.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

PS Vysoké Mýto, administrativní budova, oprava klimatizačních jednotek

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

V dokumentu Záměr opravy jsou na fotografiích následující jednotky:

multisplitová jednotka AOYG30LAT4 s připojenými čtyřmi vnitřními jednotkami

multisplitová jednotka AOYG25LAT3 s připojenými třemi vnitřními jednotkami

splitová jednotka Sinclair s jednou vnitřní jednotkou

splitová jednotka Sinclair s jednou vnitřní jednotkou

splitová jednotka Mutsibishi s jednou vnitřní jednotkou

Dle fotodokumentace jsou nyní instalovány dvě multisplitové jednotky se sedmi vnitřními jednotkami a tři splitové jednotky se třemi vnitřními jednotkami.

Ve výkazu výměr je uvedeno

multisplitová venkovní jednotka 7,2 kW ks 1

multisplitová venkovní jednotka 5,4 kW ks 1

venkovní jednotka 2,5 kW ks 2

Standardní nástěnné jednotky 2,5 kW ks 9

Nástěnná jednotka 2,5 kW (venkovní) ks 1

Dotaz: Nechybí ve výkazu jedna venkovní jednotka 2,5 kW?

Odpověď č.1:

Nechybí. Venkovní jednotka je vedena pod pol. č. 5 nástěnná jednotka (**venkovní**).

Dotaz č.2:

Ve výkaze je uvedeno:

Standardní nástěnné jednotky 2,5kW

Chladicí výkon: 2,5 (0,9 – 3,4) kW; Topný výkon: 3,2 (1,0 – 4,1) kusů 9

Nástěnná jednotka 2,5kW (venkovní)

Chladicí výkon: 2,5 kW; Topný výkon: 3,15 kW; Typ chladiva: R32 kusů 1

Dotaz: Je požadavek na devět kusů jednotek jednoho typu a jeden kus druhého typů správně?

Mysl by dávalo, kdyby byly všechny jednotky shodné (pokud mají výkon 2,5 kW), nebo by bylo shodných 7 ks jednotek pro multisplity a 3 stejné jednotky pro splity.

Ve výjimečném případě by bylo možné, aby byly 4 jednotky shodné jednotky pro jedem multisplit, 3 jednotky shodné pro druhý multisplit a 3 jednotky pro splity.

Odpověď č.2:

Zadavatel požaduje pouze 9 ks vnitřních jednotek (pol. č. 4) se shodnými parametry. Položka č. 5 je venkovní jednotka.

Ing. Petr Michalovich

ředitel závodu

elektronicky podepsáno v zastoupení

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html