


 <b>Povodí Ohře</b>	<b>HC Nechranice – rozvodna 0,4 kV – DPS</b> <b>A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>				
Dokument č.: <b>4-A24031-01</b>	Vypracoval: <b>Pavel Klein</b>	Stupeň: <b>DPS</b>	Revize: <b>0</b>	Datum: <b>01/2025</b>	

## Obsah

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....	2
A.1.1	Údaje o stavbě.....	2
A.1.2	Údaje o vlastníkovi .....	2
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace.....	2
A.2	Členění stavby na stavební objekty a technologická zařízení.....	3
A.3	Seznam vstupních podkladů.....	3
A.4	Předmět projektové dokumentace .....	3

 <b>Povodí Ohře</b>	<b>HC Nechanice – rozvodna 0,4 kV – DPS</b> <b>A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>				
Dokument č.: <b>4-A24031-01</b>	Vypracoval: <b>Pavel Klein</b>	Stupeň: <b>DPS</b>	Revize: <b>0</b>	Datum: <b>01/2025</b>	

## A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### A.1.1 Údaje o stavbě



**Název stavby:** HC Nechanice – rozvodna 0,4 kV – DPS  
**Místo stavby:** Areál HC Nechanice, Březno / Vikletice (Chbany)  
**Kat. území:** Vikletice, Chbany  
**Číslo pozemku:** st. 226, st. 227

### A.1.2 Údaje o vlastníkově

**Objednatel a provozovatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu A, vložka č. 13052.0  
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988  
  
**Závod Chomutov**  
Spořická 4949, 430 46 Chomutov

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

**Zpracovatel dokumentace:** **INELSEV, s.r.o.**  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka č. 10592  
Sídlo: Husitská 1716, 434 01 Most  
IČ: 25001582  
DIČ: CZ25001582

 Povodí Ohře	HC Nechanice – rozvodna 0,4 kV – DPS <b>A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>				
Dokument č.: <b>4-A24031-01</b>	Vypracoval: <b>Pavel Klein</b>	Stupeň: <b>DPS</b>	Revize: <b>0</b>	Datum: <b>01/2025</b>	

## A.2 Členění stavby na stavební objekty a technologická zařízení

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

- Objekt HC Nechanice

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Dokumentace stávajících rozvaděčů RH1, RS1, RU1, de3, 32DC3, 33DC6, 34DC22, 35DT1 a 45DT2
- Půdorys objektů v needitovatelné formě
- Prohlídky a šetření v místě realizace
- Jednání s provozovatelem
- Požadavky a zvyklosti provozovatele
- PUVV a PBŘ objektu
- Platné předpisy a normy ČSN

## A.4 Předmět projektové dokumentace

Předmětem PD je modernizace systému napájení HC Nechanice – výměna a nahrazení zastaralých rozvaděčů RH1, RS1 a RU1 a výměna stavební elektroinstalace (osvětlení) v rozvodně 0,4kV objektu.

Dále je součástí projektu nový rozvaděč RG1, pro potřeby zálohovaného napájení ve formě nového diesel agregátu o vyšším výkonu, který nahradí DA stávající.