



Svítidla 51 W, 8000 lm, 4000 K
Svítidla 63 W, 10000 lm, 4000 K
Kótováno od středů svítidel

Výsledky výpočtu osvětlení:
Intenzita osvětlení 249 - 336 lx
Odrazivost stropu 70 %, stěn 50
%, podlahy 20 %
Uživatelská úroveň 800 mm
Činitel údržby MF 0,80

LEGENDA

- Svítidlo umělého osvětlení
- Fotoluminiscenční tabulka s piktogramem
- Nouzové svítidlo s piktogramem
- Nouzové svítidlo bez piktogramu
- Vypínač jednopólový
- Zásuvka 230V

0		01/2025	DPS	Pavel Klein	Jaroslav Šotola
Revize / Revision		Datum / Date	Název / Name	Navrhnul / Designed	Schválil / Approved
INVESTOR CLIENT		Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov www.poh.cz, poh@poh.cz			
PROJEKTANT DESIGNER		INELSEV s.r.o. Husitská 1716/1, 434 01 Most www.inelsev.cz, info@inelsev.cz			
ZAKÁZKA PROJECT		HC Nechranice - rozvodna 0,4kV - DPS		NAVRHNUL DESIGNED Pavel Klein	
ČÁST PART		D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		KONTROLOVAL CHECKED Petr Vosmek	
NÁZEV VÝKRESU DRAWING NAME		Dispoziční výkres osvětlení - Podlaží +245,05 m - 2.NP		SCHVÁLIL APPROVED Jaroslav Šotola	
STUPĚŇ PHASE		DPS		DATUM DATE 01/2025	
		ČÍSLO VÝKRESU DRAWING NO. 2-STAV24031-02.3		MĚŘÍTKO SCALE 1:30	
				FORMÁT PAPER SIZE A2	
				KÓD TECH. MÍSTA TECH. LOCATION NO.	
				REVIZE REVISION 0	