

HG partner s. r. o.  
Smetanova 200  
250 82 ÚVALY

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/3048/2024-Še  
Vyřizuje Šemrínec Jiří  
Tel. +420 566 651 146  
Žďár nad Sázavou 23. 10. 2024

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci: „VD Mostiště, vtoková věž – sanace průsaků“, p. č. 846 a 180, k. ú. Vídeň**

Investor: Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Jaroslavem Vrzákem, zakázkové číslo H24/012 (datum 07/2024) řeší tyto stavební objekty:

SO01 – Vstupní šachta  
SO02 – Sanace průsaků ve vtokové věži

Předmětem stavby jsou úpravy na objektu vtokové věže na levém břehu nádrže. Účelem stavby je zajištění přístupnosti manipulační šachty věžového objektu bez nutnosti snížení hladiny vody v nádrži a současně budou provedeny sanační práce pro omezení současných průsaků do šachty. Jedná se o úpravu stavby a udržovací práce za účelem nápravy současného stavu, kdy dochází vlivem průsaků k postupné degradaci konstrukce objektu. Současně nový přístup umožní přístup do svislé manipulační šachty pro umožnění provádění kontroly a údržby objektu. Nápravná opatření zajistí do budoucna bezpečnou funkci a provozování vodního díla a prodlouží životnost konstrukčního prvku vodního díla.

#### **Vyjádření VAS k projektové dokumentaci**

1. Před zahájením realizace stavby požadujeme předložit havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení čistoty vody ve vodárenské nádrži k vyjádření od zhotovitele stavby před zahájením stavebních prací. Havarijní plán prosím zašlete na VAS, kontaktní osoba z VAS, Ing. Luboš Mazel, e-mail [lubos.mazel@vodarenska.cz](mailto:lubos.mazel@vodarenska.cz), telefon 566 651 122, 602 705 469.
2. V případě projednávání mimořádných manipulací na vodním díle Mostiště požadujeme být účastníkem řízení. Kontaktní osoba z VAS, Ing. Luboš Mazel.
3. V rámci stavby dále požadujeme učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího potrubí vnitřního vodovodu pro nemovitost na parc. č. st. 105, které je přes stávající vodovodní přípojku napojeno na stávající vodovod ve správě VAS. V příloze Vám VAS zasílá situaci.

VAS dále upozorňuje, že za případné:

- ❑ vytyčení stávajících vodovodních přípojek (napojené na stávající vodovod) pro stávající nemovitosti a pozemky před zahájením realizace stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak
- ❑ škody na stávajících vodovodních přípojkách pro stávající nemovitosti a pozemky způsobené stavbou hradí investor

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou



Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Příloha

Technická situace vnitřního vodovodu k nemovitosti na parc. č. st. 105 z LIDs VAS

#### Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí + podklady v SW EVK  
 VAS, oddělení technologie a ekologie – Ing. Mazel + podklady v SW EVK  
 VAS, provoz ÚV Mostišť + podklady v SW EVK  
 VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec