

Pol. č.	Specifikace materiálu	Celkem		Poznámka (proj. označení)
		Jednotka množství	Množ. celkem	
	Doplnění rozváděče REVE			
1	Třípólový jistič 40A typ: LTN-B40-3	ks	1	
2	Lankový vodič CY 10 černý pro drátování rozvaděče	m	4	
3	Zakončení pro lankové vodiče CY 10	ks	12	
4	Štítkové označení funkčních prvků a kabeláže	sada	1	
	Kabelová trasa			
5	Kabel CYKY-J 4x16 mm ²	m	166	
6	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Ø40mm typ: KF 09040 červená	m	50	
7	Kabelová krycí deska 1000x200x2 typ: KD 200	m	15	
8	Výstražná fólie s bleskem 22/100 rudá	m	50	
9	Písek jemnozrnný do výkopu	t	4	
V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.				

Pol. č.	Specifikace materiálu	Celkem		Poznámka (proj. označení)
		Jednotka množství	Množ. celkem	
	Oprava LPS - dozorství Bedřichov			
1.	Přepěťová ochrana T1+T2 typ: DEHNshield TNC 255/37,5kA	ks	1	
2.	Přepěťová ochrana T3 typ: Dehn DFL M 255	ks	2	
3.	Přepěťová ochrana pro slaboproudé sítě typ: BLITZDUCTORconnect	ks	8	
4.	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1	
5.	Jímací tyč JT3 s vrutem na spodní straně	ks	1	
6.	Jímací tyč JT1,5 s vrutem na spodní straně	ks	1	
7.	Distanční držák s držákem jímací tyče d.515mm typ: 106178	ks	3	
8.	Třmen na trubku do ø90mm typ: 106353	ks	3	
9.	Vodič AlMgSi8 na podpěrách vedení	m	110	
10.	Podpěra vedení typ: PV17	ks	102	
11.	Podpěra vedení typ: PV1	ks	8	
12.	Ochranná trubka typ: OT1,7	ks	4	
13.	Držák ochranné trubky DOT	ks	8	
14.	Zkušební svorka ZS	ks	4	
15.	Svorky spojovací, křížové, univerzální	kpl	1	
16.	Vodič CYA50	m	10	
17.	Vodič CY16	m	10	
18.	Vodič CY6	m	125	

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

Pol.č.	Specifikace materiálu	Celkem		Poznámka (proj. označení)
		Jednotka množství	Množ. celkem	
	Oprava LPS - vodní zámek			
1.	Jímač tyčový d.3m AlMgSi 16/10mm s tříramenným stojanem typ: 105530	ks	1	
2.	Betonový podstavec 8,5kg typ: 102075	ks	3	
3.	Podložka pod betonový podstavec typ: 102060	ks	3	
4.	Přepěťová ochrana T3 typ: Dehn DFL M 255	ks	1	
5.	Přepěťová ochrana pro slaboproudé sítě typ: BLITZDUCTORconnect	ks	1	
6.	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1	
7.	Vodič AlMgSi8 na podpěrách vedení	m	20	
8.	Podpěra vedení typ: PV21	ks	16	
9.	Podpěra vedení typ: PV1	ks	4	
10.	Ochranná trubka typ: OT1,7	ks	2	
11.	Držák ochranné trubky typ: DOT	ks	2	
12.	Zkušební svorka ZS	ks	3	
13.	Svorky spojovací, křížové, univerzální	kpl	1	
14.	Vodič CYA50	m	5	
15.	Vodič CY16	m	5	
16.	Vodič CY6	m	20	
	Zemnění			
17.	Pásek FeZn30/4 uložený ve výkopu	m	52	
18.	Vodič FeZn10 ve výkopu a v ochranné trubce	m	12	

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.