

STAVAJÍCÍ JÍMKA
8x15ks

Poznámka:

- zemnící pásek FeZn 4x30 mm uložený a zabetonovaný v původním hnojném žlábku, v vyfrézované drážce v podlaze resp. pod žlaby
- na zemnící pásek bude provedeno pospojování všech dostupných kovových částí včetně kovové sítě v nově budované podlaze

*1) - uzemnění ocelových sloupků vodičem FeZn 10 mm (svorka SP1) na zemnící pásek FeZn 4x30 mm (svorky 2x SR3b)
*2) - připojení nového zemnícího pásku na stávající zemnící pásek vnitřního pospojení
*3) - uzemnění ocelových mříží vodičem FeZn 10 mm na zemnící pásek pod žlaby
- pod stáními bude využito stávajícího pospojení - propojit s novým (doplňujícím) pospojením

Legenda:

- vodič pospojení - FeZn 10 mm
- zemnící pásek FeZn 4x30 mm
- SR2b - FeZn svorka spojovací pro páskový vodič 4x30 mm
- SR3b - FeZn svorka spojovací pro kruhový 10 mm a páskový vodič 4x30mm

med : pavlík architekti

stavba:	Stavební opatření v rámci IOP - Borek
	stavební úpravy zemědělské stavby
místo:	SO 01 - objekt na parc.č. st.272/2
	SO 02 - objekt na parc.č. st.273/5
	kat. ú. Kladruby nad Labem (665410)
investor:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
	Kladruby nad Labem č.p. 1
	533 14 Kladruby nad Labem
generální projektant:	Med Pavlík architekti
	Husova 199, 530 02 Pardubice
	e-mail: pavlik@mparchitekti.cz
	www.mparchitekti.cz
stupeň:	DSP
	dokumentace dle přílohy 5 vyhl. 499/2006 Sb.
část:	D.1.4
	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
HIP:	Ing. David Chvojka
	tel.: +420 777 082 846
vypracoval:	Ing. Josef Havlíček
zodp. projektant:	Ing. Josef Havlíček
	ev.č. 5/2005/I., č.j. 00/623633/F-67
číslo kopie:	
počet formátů:	4xA4
revize:	00
datum:	05/2013
měřítko:	1:100
Stavební objekt:	SO 02 - VÝCVIK
číslo výkresu:	D.1.4.04
výkres:	Uzemnění