

Legenda přístrojů:

-
- 1-pól. vypínač interiérový pod omítku – 10A, 250V, IP20 – řaz. 1

Legenda svítidel:

-
- A Svítidlo zářivkové lineární přisazené s polycarbonátovým krytem – 1x54W, T5, min. IP55

Poznámka:
– konkrétní typy přístrojů a svítidel budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace

med : pavlík architekti	
stavba:	Stavební opatření v rámci IOP - Borek
	stavební úpravy zemědělské stavby
místo:	SO 01 - objekt na parc.č. st.272/2 SO 02 - objekt na parc.č. st.273/5 kat. ú. Kladruby nad Labem (665410)
investor:	Národní třetbočin Kladruby nad Labem Kladruby nad Labem č.p. 1 533 14 Kladruby nad Labem
generální projektant: Med Pavlík architekti	
Husova 199, 530 02 Pardubice	
e-mail: pavlik@mparchitekti.cz	
www.mparchitekti.cz	
stupeň:	DSP
dokumentace dle přílohy 5 vyhl. 499/2006 Sb.	
část:	D.1.4
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
HIP:	Ing. David Chvojků
	tel.: +420 777 082 846
vypísal:	Ing. Josef Havlíček
zodp. projektant:	Ing. Josef Havlíček
	ev.č. 5/2005/I., č.j. 00/623633/F-67
počet formátů:	2xA4
revize:	00
datum:	05/2013
měřítko:	-
Stavební objekt:	SO 02 - VÝCVIK
číslo výkresu:	D.1.4.06
výkres:	Legenda přístrojů a svítidel

