


Tabulka místností										
Číslo		Plocha [m²]	Výška [m]	Objem [m³]	Třída čistoty dle GMP	Výměna vzduchu [ x/hod ]	Teplota [ °C ]	Relativní vlhkost [ % ]	Přetlak [ Pa ]	Osvětlenost [ lx ]
101	Vstupní hala 1	16,81	3,20	53,79	---	---	---	---	±0	150
102	Sklad 1	2,28	3,20	7,30	---	---	---	---	±0	150
103	Sklad 2	2,28	3,20	7,30	---	---	---	---	±0	150
104	Sklad 3	2,28	3,20	7,30	---	---	20±5	50±15	±0	150
105	Sklad 4	2,28	3,20	7,30	---	---	20±5	50±15	±0	150
106	Technické plyny	2,00	3,20	6,40	---	3	20±5	---	±0	150
107	Materiálová propust 1	0,67	1,20	0,80	- / K	---	---	---	-15	---
108	Personální propust 1	1,63	2,70	4,40	K	6	22±2	50±15	-30	250
109	Materiálová propust 2	0,71	1,20	0,85	K	---	---	---	-30	---
110	Laboratoř	17,83	2,70	48,14	K	15	22±2	50±15	-30	500
111	Umyvárna	7,51	2,70	20,28	K	10	22±2	50±15	-15	350
112	Personální propust 2	2,12	2,70	5,72	- / K	6	22±2	50±15	-15	250
113	Předsíň	2,46	2,70	6,64	K	6	22±2	50±15	-15	250
114	Materiálová propust 3	0,83	2,40	1,99	K / -	---	---	---	-15	150
115	Čistá chodba 1	16,71	2,70	45,12	K	6	22±2	50±15	-15	250
116	Vstup personálu 1	2,43	2,70	6,56	K	6	22±2	50±15	-30	250
117	Vstup personálu 2	2,05	2,70	5,53	K	6	22±2	50±15	-30	250
118	Přípravná 1	10,17	2,70	27,46	K	15	22±2	50±15	-30	500
119	Materiálová propust 4	0,66	1,20	0,79	K	---	---	---	-30	---
120	Chovná místnost 1	16,00	2,70	43,20	K	15	18 - 35	50±15	-30	250
121	Propust pro zvířata 1	2,07	2,70	5,59	K	3	22±2	50±15	-30	150
122	Přípravná 2	9,85	2,70	26,60	K	15	22±2	50±15	-30	500
123	Materiálová propust 5	0,66	1,20	0,79	K	---	---	---	-30	---
124	Chovná místnost 2	15,56	2,70	42,01	K	15	18 - 35	50±15	+30	250
125	Propust pro zvířata 2	2,07	2,70	5,59	K	3	22±2	50±15	-30	150
126	Čistá chodba 2	15,65	2,70	42,26	K	6	22±2	50±15	-15	250
127	Vstup personálu 3	2,43	2,70	6,56	K	6	22±2	50±15	-30	250
128	Vstup personálu 4	2,05	2,70	5,53	K	6	22±2	50±15	-30	250
129	Přípravná 3	9,85	2,70	26,60	K	15	22±2	50±15	-30	500
130	Materiálová propust 6	0,66	1,20	0,79	K	---	---	---	-30	---
131	Chovná místnost 3	15,48	2,70	41,80	K	15	18 - 35	50±15	-30	250
132	Propust pro zvířata 3	2,15	2,70	5,80	K	3	22±2	50±15	-30	150
133	Přípravná 4	10,17	2,70	27,46	K	15	22±2	50±15	-30	500
134	Materiálová propust 7	0,66	1,20	0,79	K	---	---	---	-30	---
135	Chovná místnost 4	15,91	2,70	42,96	K	15	18 - 35	50±15	-30	250
136	Propust pro zvířata 4	2,15	2,70	5,80	K	3	22±2	50±15	-30	150
137	Manipulační chodba 1	13,07	2,70	35,29	K	6	22±2	50±15	-15	250
138	Materiálová propust 8	6,52	2,70	17,60	K	6	---	---	-15	150
139	Manipulační chodba 2	8,06	2,70	21,76	K	6	22±2	50±15	-15	250
140	Dekontaminace odpadů	2,52	2,70	6,80	-	---	---	---	±0	150
141	Vstupní hala 2	10,11	2,70	27,30	-	---	---	---	±0	150
142	Sklad pomůcek	3,06	2,70	8,26	-	---	---	---	±0	150
143	Civilní šatna 1	7,17	2,70	19,36	-	3	22±2	---	-15	150
144	Civilní šatna 2	6,57	2,70	17,74	K	3	22±2	---	-15	250
145	Nouzová sprcha	1,32	2,70	3,56	K	3	22±2	---	-15	250
146	Umyvárna, WC	4,81	2,70	12,99	-	3	22±2	---	-15	150
147	Úklidová komora	3,01	2,70	8,13	K	3	22±2	---	-15	150

Kreslil	ing. Pavel KNYTTL	Zodpovědný projektant	ing. Pavel KNYTTL	HIP		
<div>Zákazník</div> <div><div><div><div>VÚVeL</div><div></div><div>VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v. v. i.</div></div><div><div>Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i</div><div>Hudcova 296/70, 621 00 Brno</div><div>Tel: +420 533 332 501   E-mail: vri@vri.cz</div></div></div></div>		<div>Dodavatel</div> <div><div>Ing. KNYTTL Pavel</div><div>Chmelík 17, 570 01 Litomyšl</div><div>Tel: +420 777 898 765   E-mail: knyttl.p@seznam.cz</div></div>		<div>Účel</div> <div>Technologická studie</div> <div>Paré</div>		
				<div>Datum</div> <div>09.2023</div>		
<div>Stavba</div> <div>Rekonstrukce stáje č.2</div>		<div>Číslo zakázky</div> <div>23081</div>				
<div>Místo stavby</div> <div>VÚVeL Brno</div>						
<div>Obsah výkresu</div> <div>Tabulka místností stáje č.2</div>		<div>Měřítko</div> <div>-</div>		<div>Číslo výkresu</div> <div>23081-ST04</div>		