

Důležité obvody (záloha DA)				Rozvodnice R1						Rozvodnice R1 - přeskládaná									
		stávající značení																	
záloha		Ozn. na plechu	Ozn. na jističi	kabel	jistič	č. místnosti				Nezálohované okruhy					Zálohované okruhy				
						xx- doplněné p. Vitoslavský			předpokládaná kabeláž	Nové označení v rozvodnici			předpokládaná kabeláž	Nové označení v rozvodnici			Původní označení na rozvodnici		
		xx- rozv.	xx- doplněné	xx- doplněné	xx- doplněné	xx- doplněné			F01	AZ-3-B100	Hlavní jistič	1	FZ01	AZ-3-B125	Hlavní jistič zálohovaných okruhů	2			
			xx - dle revize			označení z popisu na rozvodnici			SV1		Svodič SLP-275 V/3	doplněno	SVZ1		Svodič SLP-275 V/3	doplněno			
						xx - dle revize			F002	50B/3	Rezerva	doplněno							
		1				160A	Hlavní jistič												
záloha		2				160A	Hlavní jistič zálohovaných okruhů												
záloha		x				vyp - 63A	Chlazení skleník 1,2												
		7	F07			50C/3	Rozvodnice R3 - 3.NP	BUDE PŘESUNUTO DO RH											
						16B/3													
		8				3x10B/1	Rezerva												
záloha		9				50D/3	Výtah												
		11				80C/3	Rozvodnice R2 - 2.NP	BUDE PŘESUNUTO DO RH											
		14				80B/3	Kompenzace	BUDE PŘESUNUTO DO RH											
		x				32B/3	111 Rozvaděč												
	levá část	24				40B/3 + VC	Hlavní jistič - levá strana			F02	80C/3 + VC	Hlavní jistič - levá strana	24	FZ02	80C/3 + VC	Hlavní jistič zál. ob. - levá strana	24		
		26				10B/1	Osv.m.č.114			FB01	4B/1	jistič pro cívky	doplněno	FBZ01	4B/1	jistič pro cívky	doplněno		
		27				10B/1	Osv.			F1	32B/3	rezerva	doplněno	FZ1	50B/3	Záloha 1 a 2	56		
		28				10B/1	Osv. - m.č.110a střed + levá část			F2	32B/3	111 Rozvaděč	x	FZ2	50D/3	Výtah	9		
		29				10B/1	Osv. - m.č.115, 116			CYKY 5x10	F3	32B/3	nab. stanici m.č.109 garáž	doplněno	FZ3	20C/3	Komora č. 1	35	
záloha		32	FA1			80C/3	Rezerva skleník	Přesunuto - pravá		F4	10B/1	Osv. - m.č.114	26	FZ4	20C/3	Komora č. 2	38		
záloha		35	FJCH 1			20C/3	Komora č. 1			F5	10B/1	Osv. - nezjištěno	27	FZ5	16B/1	Zás. m.č. 111	40		
záloha		38	FJCH 2			20C/3	Komora č. 2			F6	10B/1	Osv. - m.č.110a střed + levá část	28	FZ6	16B/1	Zás. m.č. 111	44		
záloha		40	F40			16B/1	Zás. m.č. 111			F7	10B/1	Osv. - m.č.115, 116	29	FZ7	16B/1	Zás. m.č. 111	45		
záloha		42				50C/3	CHLAZENÍ SKLENÍKŮ 3,4	Přesunuto - pravá		F8	10B/1	Osv. - m.č.110b	65	FZ8	16B/1	Zás. m.č. 111	53		
záloha		44	F44			16B/1	Zás. m.č. 111			F9	10B/1	Osv. - nezjištěno	61	FZ9	16B/1	Zás. m.č. 111	54		
záloha		45	F45			16B/1	Zás. m.č. 111			F10	10B/1	Osv. - nezjištěno	62	FZ10	16B/1	Zás. m.č. 111	55		
záloha		47	F47			16B/3	Klimatizační komora m.č. 141	Přesunuto - pravá		F11	10B/1	Osv. - m.č.110a pravá část	63	FZ11	20C/1	Zás. m.č. 111	52		
záloha		50	F50			20C/3	m.č. 136 - komora	Přesunuto - pravá		F12	10B/1	Osv. - m.č.108, 109, venkovní před garáží	64	CYKY 3x2,5	FZ12	16B/1	Zás. m.č.115	doplněno	
záloha		52				20C/1	Zás. m.č. 111			F13	10/1N/B/003	Osvětlení m.č. 117	60	FZ13	16B/3	Rezerva	doplněno		
záloha		53				16B/1	Zás. m.č. 111			F14	16B/1	Výbojka m.č. 111	66	FZ14	16B/1	Rezerva	doplněno		
záloha		54				16B/1	Zás. m.č. 111			F15	16B/1	Zás. 230V - nezjištěno	44	FZ15	10B/1	Rezerva	doplněno		
záloha	levá část	55				16B/1	Zás. m.č. 111			F16	16B/1	Zás. 230V - nezjištěno	45						
záloha		56				50B/3	Záloha 1 a 2			F17	16B/1	Zás. 230V - m.č. 108	83						
		60	F60			10/1N/B/003	Osvětlení m.č. 117			F18	16B/1	Zás. 230V - m.č. 111	80						
		61	F61			10B/1	Osv. - nezjištěno			F19	16B/1	Zás. 230V - m.č. 111	81						
		62	F62			10B/1	Osv. - nezjištěno			F20	16B/1	Zás. 230V - m.č.114	69						
		63	F63			10B/1	Osv. - m.č.110a pravá část			F21	16B/1	Zás. 230V - m.č. 114	82						
		64	F64			10B/1	Osv. - m.č.108, 109, venkovní přes garáží			F22	16B/1	Zás. 230V - m. č. 115	79						
		65	F65			10B/1	Osv. - m.č.110b			F23	16B/1	Zás. 230V - m.č.110a	84						
		66	F66			16B/1	Výbojka m.č. 111			F24	16B/1	Zás. 230V - m.č.110b	96						
		67	F67			16B/1	Zás - nezjištěno			F25	16B/3	Zás. 400V - m.č. 110a vpravo	71						
		68	F68			10B/1	Zás - nezjištěno			F26	16B/3	Zás. 400V - m.č. 110a bruska	74						
		69	F69			16B/1	Zás. 230V - m.č.114			F27	16B/3	Výměňíková stanice m.č. 106, 107	86						
		71	F71			16B/3	Zás. 400V - m.č. 110a vpravo			F28	16B/3	Vzduchotechnika m.č. 110A - vpravo	89						
		74	F74			16B/3	Zás. 400V - m.č. 110a bruska			F29	16B/3	Vzduchotechnika m.č. 110A - vlevo	92						
		77	F77			32B/3	Zás. 400V 32A- m.č. 110a WAP			F30	32B/3	Zás. 400V 32A- m.č. 110a WAP	77						
		79	F79			16B/1	Zás místnost č. 115			NZ1		Napájecí zdroj na DIN lištu	94						
		80	F80			16B/1	Zás m.č. 111			KT1		Digitální spínací hodiny SHT-4	95						
		81	F81			16B/1	Zás m.č. 111			F31	32B/3	Rezerva	doplněno						
		82	F82			16B/1	Zás m.č. 114			F32	25B/3	Rezerva	doplněno						
		83	F83			16B/1	Zás m.č. 108			F33	16B/3	Rezerva	doplněno						
		84	F84			16B/1	Zás. 230V - m.č.110a			F34	16B/1	Rezerva	doplněno						
		86	F86			16B/3	Výměňíková stanice m.č. 106, 107			F35	10B/1	Rezerva	doplněno						
		89	F89			16B/3	Vzduchotechnika m.č. 110A - vpravo												
		92	F92			16B/3	Vzduchotechnika m.č. 110A - vlevo												
		94					Napájecí zdroj na DIN lištu												
		95					Digitální spínací hodiny SHT-4												
		96				16B/1	Zás. 230V - m.č.110b												
							nabíjecí stanici m.č.109 garáž levá část												
záloha				CYKY 5x10		32B/3													
				CYKY 3x2,5		16B/1	záloh. okruh m.č.115												

	pravá část	100		63B/3 + VC	Hlavní jistič - pravá strana		pravá část	F03	80C/3 + VC	Hlavní jistič - pravá strana	100		FZ03	100C/3 + VC	Hlavní jistič zál. ob. - pravá strana	100
		101	F101	10B/1	Toalety			F40	10B/1	Toalety	101		FZ21	80C/3	Rezerva skleník	32
		102	F102	10B/1	Osv. m.č. 121, 122			F41	10B/1	Osv. m.č. 121, 122	102		FZ22	63B/3	Chlazení skleník 1,2	x
		103	F103	10B/1	Osv. m.č. 137, 138, 139			F42	10B/1	Osv. m.č. 137, 138, 139	103		FZ23	50C/3	Chlazení skleník 3,4	42
		104	F104	10B/1	Osv. - m.č.133, 134			F43	10B/1	Osv. - m.č.133, 134	104		FZ24	20C/3	m.č. 136 - komora	50
		105	F105	10B/1	Osv. - m.č.143			F44	10B/1	Osv. - m.č.143	105		FZ25	16B/3	Klimatizační komora m.č. 141	47
		106	F106	10B/1	Osv. m.č. 142, 129 - 1 řada			F45	10B/1	Osv. m.č. 142, 129 - 1 řada	106	CYKY 3x2,5	FZ26	16B/1	záloh. okruh m.č.129	doplněno
		107	F107	10B/1	Osv. m.č. 129, 120 - 2 řady			F46	10B/1	Osv. m.č. 129, 120 - 2 řady	107		FZ27	16B/3	Rezerva	doplněno
		108	F108	10B/1	Osv. m.č. 119			F47	10B/1	Osv. m.č. 119	108		FZ28	16B/1	Rezerva	doplněno
		109	F109	10B/1	Osv. m.č. 102, 118			F48	10B/1	Osv. m.č. 102, 118	109		FZ29	10B/1	Rezerva	doplněno
		110	F110	10B/1	Osv. - m.č.127			F49	10B/1	Osv. - m.č.127	110					
		111	F111	10B/1	Osv. m.č. 103			F50	10B/1	Osv. m.č. 103	111					
		112	F112	10B/1	Domovní zvonek			F51	16B/1	Osv. venkovní	135					
		113	F113	10B/1	Rezerva			F52	10B/1	Domovní zvonek	112					
		114	F114	10B/1	Rezerva			F53	16B/1	Germicidní výbojka m.č. 129	117					
		115	F115	16B/1	Nezjištěno			F54	16B/1	Digestoř m.č.129	128					
		116	F116	16B/1	Nezjištěno			F55	16B/1	2x klimatizace m.č.129	131					
		117	F117	16B/1	Germicidní výbojka m.č. 129			F56	16B/1	Nezjištěno	115					
		118	F118	16B/1	Nezjištěno			F57	16B/1	Nezjištěno	116					
		119	F119	10B/1	Rezerva			F58	16B/1	Nezjištěno	118					
		120	F120	10B/1	Rezerva			F59	16B/1	Zás. 230V - m.č. 102, 103, 121	122					
		121	F121	10B/1	Rezerva			F60	16B/1	Zás. 230V - m.č. 121	126					
		122	F122	16B/1	Zás. 230V m.č. 102, 103, 121			F61	16B/1	Zás. 230V - m.č. 121	127					
		124	F124	32B/3	Rezerva			F62	16B/1	Zás. 230V - m.č. 138	129					
		126	F126	16B/1	Zás. m.č. 121			F63	16B/1	Zás. 230V - m.č. 138	130					
		127	F127	16B/1	Zás. m.č. 121			F64	16B/1	Zás. 230V - m.č. 133, 142	132					
		128	F128	16B/1	Digestoř m.č.129			F65	16B/1	Zás. 230V - m.č. 120, 129	133					
		129	F129	16B/1	Zás. m.č. 138			F66	16D/1	Zás. 230V - m.č. 118, 119, 120	134					
		130	F130	16B/1	Zás. m.č. 138			F67	16B/1	Zás. 230V - m.č. 132	153					
		131	F131	16B/1	2x klimatizace m.č.129			F68	10B/1	Nezjištěno	164					
		132	F132	16B/1	Zás. m.č. 133, 142			F69	10/1N/B/003	Zás. 230V - m.č. 109	136					
		133	F133	16B/1	Zás. m.č. 120, 129			F70	16B/3	Zás. 400V - m.č. 138	138					
		134	F134	16D/1	Zás. 230V m.č. 118, 119, 120			F71	16B/3	Zás. 400V - m.č. 131	141					
		135	F135	16B/1	Osv. venkovní			F72	16B/3	Zás. 400V - m.č. 142	144					
		136	F136	10/1N/B/003	Zás. m.č. 109			F73	16B/3	Osv. venkovní parkoviště	162					
	pravá část	138	F138	16B/3	Zás. 400V m.č. 138		pravá část	F74	20B/3	Nezjištěno	155					
		141	F141	16B/3	Zás. 400V - m.č. 131			F75	25/4/003	Proudový chránič - FI39	175					
		144	F144	16B/3	Zás. 400V m.č. 142			KS1	Grasslin 501	Soumrakový spínač - KS1	180					
		147	F147	16B/3	Rezerva			KA1	BZ326461	Stykač VO - KA1	181					
		150	F150	16B/3	Rezerva			F76	32B/3	Rezerva	doplněno					
		152	F152	16B/1	Rezerva			F77	25B/3	Rezerva	doplněno					
		153	F153	16B/1	Zás. m.č. 132			F78	16B/3	Rezerva	doplněno					
		155	F155	20B/3	Nezjištěno			F79	16B/1	Rezerva	doplněno					
		158	F158	16B/3	Rezerva			F80	10B/1	Rezerva	doplněno					
		162	F162	16B/3	Osv. venkovní parkoviště											
		164	F164	10B/1	Nezjištěno											
		166	F166	16B/3	Rezerva											
		170	F170	16B/3	Rezerva											
		175	F175	25/4/003	Proudový chránič - FI39											
		180	F180	Grasslin 501	Soumrakový spínač - KS1											
		181	F181	BZ326461	Stykač VO - KA1											
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.129										

Důležité obvody (záloha DA)					Rozvodnice R2		
		stávající značení					
záloha		Ozn. na plechu	Ozn. na jističi	kabel	jistič	č. místnosti	
			xx- doplněné	xx- doplněné	xx- doplněné	xx- doplněné	
		xx- rozv.	xx- rozv.		xx- rozv.	označení z popisu na rozvodnici	
			xx - dle revize			xx - dle revize	
		1	FV1		63B/3	Svodič	
		2			32B/3	Hlavní jistič	
		5				Rezerva	
		7	F03		40B/3 + VC	Hlavní jistič - levá strana	
		8			16B/1	Osv. m.č. 201	
		9			16B/1	Osv. m.č. 201, 202, 203, 204	
		10			16B/1	Osv. m.č. 205, 206, 207	
		11			16B/1	Osv. m.č. 216, 217, 218	
		12			10B/1	Osv. m.č. 216	
		13			10B/1	Osv. m.č. 213, 214, 215	
		14			16B/1	Osv. m.č. 212, 215, ventilátor m.č.212	
		15			16B/1	Osv. m.č. 211	
		16			16B/1	Osv. m.č. 211, 212, ventilátor m.č.211	
		17			16B/1	Osv. m.č. 246	
		18			16B/1	Nezjištěno	
		19			16B/1	Nezjištěno	
		20			16B/1	Nezjištěno	
		21			16B/1	Osv.m.č. 246, nouzové	
		22			10/1N/B/003	Osv. m.č. 208, 209	
		23	F16		10B/1	Osv. nouzové, detektor vodíku m.č. 212, biochemie UV lampy (dle revize rezerva)	
		24	F17		16B/1	m.č.226 - laboratorní stůl (dle revize MaR)	dáno na pravou stranu
		25	F18		10B/1	Ovl. germicidních lamp m.č. 212, 215, 216 (dle revize RG)	
		26	F19		16B/1	Zás. 230V - m.č.201, 203, 204	
		27	F34		16D/1	Zás. 230V - m.č.204, 205, 206, 207	
		28	F20		16B/1	Zás. 230V - m.č.201	
		29	F21		16B/1	Zás. 230V - m.č.201, 203, 204	
		30	F22		16B/1	Zás. 230V - m.č.204, 205, 206, 207, 208, 209	
		31	F23		16B/1	Zás. 230V - m.č.208, 209	
		32	F24		16B/1	Zás. 230V - m.č.201, 203,204, 205, 206, 207, 208	
		33	F25		16B/1	Zás. 230V - m.č.220, 221	
		34	F26		16B/1	Zás. 230V - m.č.220 - laboratorní stůl	
		35	F27		16B/1	Zás. 230V - m.č.220, 221	
		36	F28		16B/1	Zás. 230V - m.č.216, 218	
		37	F29		16B/1	Zás. 230V - m.č.213, 215, 216, klimatizace m.č.216	
		38	F30		16B/1	Zás. 230V - m.č.215, 216, 218, klimatizace m.č.216	
		39	F31		16B/1	Zás. 230V - m.č.202, 211, 212, 214. klimatizace m.č.202, 211, 214	
		40	F32		16D/1	Zás. 230V - m.č.202, 211, 212, 214	
		41	F33		16B/1	Zás. 230V - m.č.202, 211, 212, 215, 216, 218, 245, ventilátor m.č.214	
		43	F36		16B/3	m.č.201 - laboratorní stůl	
		46	F37		16B/3	m.č.211 - laboratorní stůl	
		48	F38		16B/1	m.č.212 - laboratorní stůl	
		50	F39		16B/3	m.č.215 - laboratorní stůl	
		52			16C/1	m.č.226 - klimatizace	dáno na pravou stranu
		54	F40		16B/3	m.č.216 - laboratorní stůl	
		56	F41		16B/1	m.č.218 - laboratorní stůl	
		58	F42		16B/3	Zás. 400V - m.č.220	
		61	F44		2C/3	m.č.212 - mobilní odsávací sada	
		64	F45		2C/3	Nezjištěno	
		66	F46		16B/1	Zás. 230V - m.č.216, 217	
		68	F47		16B/3	Nezjištěno	
		69	F48		16B/1	m.č.201 - digestoř	
		70	F49		16B/1	m.č.219 - digestoř	
		71	F50		16B/3	m.č.219 - chemický odtah	
		73			16B/3	m.č.219 - požární odtah	
		74			16B/1	Nezjištěno	
		75			16B/1	Nezjištěno	
		76			16B/1	Nezjištěno	
		x			16B/1	Zás. 40/1	
		x			16B/1	Zás. 27/1	
záloha				CYKY 3x1,5	10B/1	Real-time cycler m.č.211	
záloha				CYKY 3x1,5	10B/1	Real-time cycler m.č.211	
záloha				CYKY 3x1,5	16B/1	Maldi Biotyper m.č.212	
				CYKY 3x4	20B/1	Klimatizace – Laboratoř molekulární biologie č. 201 (investiční záměr na 2021) (3,5 kW 2x)	
				CYKY 3x4	20B/1	Klimatizace – laboratoř molekulární biologie č. 211 – výměna a posílení na 3,5 kW 2x	
				CYKY 3x4	20B/1	Klimatizace – laboratoř bakteriologie č. 212 (výhled na umístění přístroje MALDI-TOF) (3,5 kW 2x)	
				CYKY 3x4	20B/1	Klimatizace – laboratoř bakteriologie č. 215 (3,5 kW – 2x) (výhled na molekulární metody – real-time PC	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.201	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.202	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.211	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.212	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.214	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.215	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.216	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.219	
záloha				CYKY 3x2,5	16B/1	záloh. okruh m.č.220	

Rozvodnice R2 - přeskládaná									

Důležité obvody (záloha DA)					Rozvodnice R3				Rozvodnice R3 - přeskládaná									
		stávající značení																
	záloha	Ozn. na plechu	Ozn. na jističi	kabel	jistič	č. místnosti												
			xx- doplněné	xx- doplněné	xx- doplněné	xx- doplněné				Nezálohované okruhy					Zálohované okruhy			
		xx- rozv.	xx- rozv.		xx- rozv.	označení z popisu na rozvodnici			předpokládaná kabeláž	Nové označení v rozvodnici		Původní označení na rozvodnici		předpokládaná kabeláž	Nové označení v rozvodnici		Původní označení na rozvodnici	
			xx - dle revize			xx - dle revize												
	levá část	1	FV1			Svodič				F01	IS-63/3	Hlavní vypínač	2		FZ01	IS-63/3	Hlavní vypínač	
		2	F01		63A	Hlavní vypínač				SV1		Svodič SLP-275 V/3	1		SVZ1		Svodič SLP-275 V/3	doplněno
		5	F03		40B/3 + VC	Hlavní jistič - levá strana	levá nebo pravá? Špatné popisy			F02	40C/3 + VC	Hlavní jistič - levá strana	5		FZ02	32C/3 + VC	Hlavní jistič zál obv.- levá strana	doplněno
		7	F1		10B/1	Osv. zasedací místnost				FB01	4B/1	jistič pro cívky	doplněno		FBZ01	4B/1	jistič pro cívky	doplněno
		8	F2		10B/1	Osv. zasedací místnost				F1	10/1N/B/003	Nezjištěno	24		FZ1	16B/3	Rezerva	doplněno
		9	F3		10B/1	Osv. zasedací místnost				F2	10B/1	Osv. zasedací místnost	7		FZ2	16B/1	Rezerva	doplněno
		10	F5		10B/1	Osv. m.č.305, 306, 307				F3	10B/1	Osv. zasedací místnost	8		FZ3	10B/1	Rezerva	doplněno
		11	F6		10B/1	Osv. m.č.308, 314, 315				F4	10B/1	Osv. zasedací místnost	9		FZ4	20B/1	Servrovna 3NP m.č 315	doplněno
		12	F7		10B/1	Osv. m.č.311, 312, 313				F5	10B/1	Osv. m.č.305, 306, 307	10				Při rekonstrukci přesun z R2 pravá	
		13	F8		10B/1	Osv. m.č.309, 310				F6	10B/1	Osv. m.č.308, 314, 315	11					
	levá část	14	F9		10B/1	Osv. m.č.348				F7	10B/1	Osv. m.č.311, 312, 313	12					
		15	F10		10B/1	Rezerva				F8	10B/1	Osv. m.č.309, 310	13					
		16	F11		10B/1	Osv.m.č. 301, 348, nouzové				F9	10B/1	Osv. m.č.348	14					
		17	F15		10B/1	EZS				F10	10B/1	Rezerva	15					
		18	F16		16B/1	Zás. 230V - m.č.339a				F11	10B/1	Osv.m.č. 301, 348, nouzové	16					
		19	F17		16B/1	Rezerva				F12	10B/1	EZS	17					
		20	F18		16B/1	Zás. 230V - m.č.301, 302, 303				F13	16B/1	Zás. 230V - m.č.339a	18					
		21	F21		16B/1	Zás. 230V - m.č.302, 303, 304, 305				F14	16B/1	Rezerva	19					
		22	F20		16B/1	Zás. 230V - m.č.302, 303, 304, 305, 306				F15	16B/1	Zás. 230V - m.č.301, 302, 303	20					
		23			16D/1	Zás. 230V - m.č.306, 307, 308				F16	16B/1	Zás. 230V - m.č.302, 303, 304, 305	21					
	levá část	24	F-04		10/1N/B/003	Nezjištěno				F17	16B/1	Zás. 230V - m.č.302, 303, 304, 305, 306	22					
		25	F22		16B/1	Zás. 230V - m.č.305, 306, 307, 308				F18	16D/1	Zás. 230V - m.č.306, 307, 308	23					
		26	F23		16B/1	Zás. 230V - m.č.301, 309, 310				F19	16B/1	Zás. 230V - m.č.305, 306, 307, 308	25					
		27	F24		16B/1	Zás. 230V - m.č.313, 314				F20	16B/1	Zás. 230V - m.č.301, 309, 310	26					
		28	F25		16B/1	Zás. 230V - m.č.311, 312, 313, 314				F21	16B/1	Zás. 230V - m.č.313, 314	27					
		29	F26		16B/1	Zás. 230V - m.č.315				F22	16B/1	Zás. 230V - m.č.311, 312, 313, 314	28					
		30	F27		16B/1	Zás. 230V - m.č.301, 309, 310, 311, 312, 313, 314				F23	16B/1	Zás. 230V - m.č.315	29					
		31	F28		16B/1	Zás. 230V - m.č.302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 348				F24	16B/1	Zás. 230V - m.č.301, 309, 310, 311, 312, 313, 314	30					
		32	F29		16B/1	Zás. 230V - m.č.316, 317	levá nebo pravá?			F25	16B/1	Zás. 230V - m.č.302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 348	31					
		33	F30		16B/1	Zás. 230V - m.č.315				F26	16B/1	Zás. 230V - m.č.316, 317	32					
	levá část	34	F31		16B/1	EPS				F27	16B/1	Zás. 230V - m.č.315	33					
		35	F32		16B/1	MaR				F28	16B/1	m.č.315 DAT	40					
		36	F33		16B/1	MaR				F29	16B/1	EPS	34					
		37	F34		16B/1	Zás. 230V - m.č.315				F30	16B/1	MaR	35					
		38	F35		16B/1	m.č.315 rozhlas				F31	16B/1	MaR	36					
		39	F36		16B/1	EZS				F32	16B/1	Zás. 230V - m.č.315	37					
		40	F37		16B/1	m.č.315 DAT				F33	16B/1	m.č.315 rozhlas	38					
		41	F38		16B/1	TV				F34	16B/1	EZS	39					
		42	F39		20B/1	m.č.322 klimatizace				F35	16B/1	TV	41					
		43	F40		20B/1	m.č.322 klimatizace				F36	20B/1	m.č.322 klimatizace	42					
	levá část	44	F41		20C/1	m.č.219 klimatizace				F37	20B/1	m.č.322 klimatizace	43					
		45	F42		20B/1	m.č.316 klimatizace				F38	20C/1	m.č.219 klimatizace Při rekonstrukci přesun do R2 levá	44					
			F43		25D/3	301 rozvaděč (dle revize R 301)				F39	20B/1	m.č.316 klimatizace	45					
		46			6B/1	METEOSERVIS				F40	6B/1	METEOSERVIS	46					
										F41	25D/3	301 rozvaděč						
										F42	32B/3	Rezerva						
										F43	25B/3	Rezerva						
										F44	16B/3	Rezerva						
										F45	16B/1	Rezerva						
										F46	10B/1	Rezeva						

[illegible]