

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Veřejná zakázka: Nature Connect Dyje/Thaya, napojení odstaveného ramene D13

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Nature Connect Dyje/Thaya, napojení odstaveného ramene D13“, obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, touto cestou bych Vás chtěl požádat o vysvětlení následujícího:

- 1) čerpání vody: V rozpočtech je uvažováno s čerpáním vody 240h - rakouská strana a 480h česká strana - dle našich zkušeností a vzhledem k písčitému podloží je dané čerpání vody nedostačující. I při zahrázkování koryta bude docházet ke vztlínání vody přes štěrkové vrstvy do stavební jámy.
- 2) Převedení vody potrubím DN 1000 - dle našeho názoru je počet ks ocelového potrubí nedostačující, ze zkušeností které máme z dané lokality si myslíme, že bude nutné osadit minimálně 6 ks potrubí.

Odpověď:

Na základě aktuálního průběhu průtoku v řece Dyji a jejich predikci, zadavatel upravuje položkový rozpočet následovně:

- Zvyšuje počet potrubí DN 1000 na 6 ks
- Zvyšuje počet hodin čerpání vody na 840h jak pro CZ, tak AT
- Zvyšuje počet dnů pohotovosti čerpadla na 60 jak pro CZ, tak AT

Na profilu zadavatele budou zveřejněny upravené položkové rozpočty.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 29. 5. 2025 do 9:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele včetně položkových rozpočtů.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky