

Číslo vyjádření: 024070244385

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický
Tel.:
Mobil: 603 899 860
E-mail: pavol.lomnicky@vschrudim.cz
Datum: 30.10.2024

Povodí Labe, státní podnik
Ing. Petr Kunc
Víta Nejedlého č.p. 951/8
500 03 Slezské Předměstí

Podhradí v Železných horách parc. č. 452, 99/17, 99/2, 99/21, 99/3, Starý Dvůr parc. č. 163, 323, Třemošnice nad Doubrav ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Zlatý potok, Třemošnice, oprava šterkových přepážek, ř.km 3,500, 3,740 (povolení záměru - vodohospodářská stavba – bez záměru napojení na vodohospodářské sítě provozované Vodárenskou společností Chrudim, a. s.)



Investor: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Víta Nejedlého, č.p. 951/8, 50003

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

2. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- a. VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:
- i. Mezi půdorysným okrajem vodovodního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí **1,5 m**.
- b. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
- i. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim – Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - ii. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytyčení vodovodního řadu v naší správě – Radek Drahý, tel.: 603 899 849, radek.drahy@vschrudim.cz. *(Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jejich poškození).*
 - iii. Provede vyznačení polohy vytyčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
 - iv. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 - v. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 - vi. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

3. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

 **VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
oddělení hydroinformatiky
-47-


Ing. Michal Nosál
vedoucí oddělení hydroinformatiky

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Podhradí v Železných horách parc. č. 452, 99/17, 99/2, 99/21, 99/3, Starý Dvůr parc. č. 163, 323, Třemošnice nad Doubravou parc. č. 365/1, 371/1, 434/2, 434/3

Přílohy: Mapa_O24070244385.pdf
Provoz: Heřmanův Městec