



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

Povodí Labe, státní podnik
Ing. Miroslava Raková
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

č. j.: 20250186/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 25.02.2025

Věc: „79_Klejnárka, Zbýšov, obnova opevnění v ř.km 33,050 – 33,150“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby

Stupeň projektové dokumentace: DSJ

Projektant: Ing. Miroslava Raková, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Číslo projektu: 129251005, datum: únor 2025

Investor: Povodí Labe, státní podnik, 500 03 Hradec Králové

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby: „79_Klejnárka, Zbýšov, obnova opevnění v ř.km 33,050 – 33,150“, v k.ú. Opatovice u Zbýšova.

Popis stavby: záměrem je obnova opevnění toku Klejnárka, který byl poškozen při povodni v září 2024. V délce cca 55 m bude obnoveno opevnění do původ. stavu. Dotčení vodovodu dojde na přístupu, v místě sjezdu z místní komunikace. Dočasný přístup bude zpevněn panely.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v blízkosti zájmového území vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu.

Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, e-mail: burianek@vhskh.cz,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- požadujeme, aby v průběhu stavby nedošlo k poškození vodovodu pro veřejnou potřebu,
- požadujeme provádět stavební práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,
- před ukončením stavebních prací vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek ve vyjádření, zejména pak ochranného pásma vodovodu dle zákona 274/2001 Sb. O provedené kontrole bude sepsán protokol,

telefon: +420 327 588 111

e-mail: info@vhskh.cz

web: www.vhskh.cz

IČO: 46356967

DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100




Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 601 393 662, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres vodovodu pro veřejnou potřebu, který vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPČ
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace

telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100

