

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/021140

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
20. 05. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

SN Dolní Lipka, obnova nouzového přelivu, ř. km 0,440 – 0,500

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce


Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dle přiložených podkladů došlo během povodně k vyerodování zeminy pod přelivným prahem a ten částečně visí ve vzduchu. Předložená PD tuto skutečnost neřeší - viz přiložený dokument "kaverna pod prahem.docx".

Jak bude tato skutečnost řešena? Žádáme o doplnění technického návrhu řešení tohoto detailu.

Nebo byla tato skutečnost vyřešena již při sanaci po povodni?





Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že detail zachycený na fotodokumentaci neoznačuje kavernu v úrovni základové spáry, ale pracovní spáru v cca polovině výšky stěny, která je přibližně 1,5m. V této spáře přechází část zdi, která byla betonovaná do rýhy, na část betonovanou do bednění. Z viditelného úseku je zřejmé, že na cca 2 m úseku přesahuje horní část litá do bednění dolní betonovanou do rýhy max. o 15 cm. Tato nerovnost bude vyplněna vhodnou zeminou v rámci provádění hutněného násypu.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html