



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 26.5.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 IČO: 70890021
Název veřejné zakázky:	VT Gručovka km 4,375 – 6,195, odstranění PŠ 09/2024, stavba č.8749
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1745
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-025234
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	podlimit
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotaz:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 26.5.2025

Vážený zadavateli,

v položkovém rozpočtu v části SO 00 Stavební náklady v položce č. 77-78, tedy položky vztahující se k dodávce a montáži kompozitního zábradlí, je uvedeno množství 50m. Technická zpráva však uvádí „V úseku km 4,968-5,008 bude na pravém břehu opraveno zábradlí z kompozitu o výšce 1,1 m, v délce 40 m.“ Žádáme o opravu množství.

Předem děkujeme za odpověď

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

V technické zprávě je nesprávně uvedena délka zábradlí 40 m.

Zadavatel uvádí, že **správná hodnota délky zábradlí je 50 m.** Hodnota v položkovém rozpočtu, Příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **je správná.**

Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49