

Č. j. PVL-32317/2025/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Slapy – generální oprava mostní konstrukce na hrázi
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 5. 5. 2025

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 28. 5. 2025

DOTAZ 1:

V rámci položek č. 64 a 65 objektu SO 201 – Most prosíme o upřesnění rozsahu a obsahu jednotlivých položek. Konkrétně:

- Uvažujeme správně, že položky nových stožárů veřejného osvětlení zahrnují kompletní výrobu stožáru, dodání a instalaci včetně vystrojení a svítidla?
- Zároveň jsme ve výkazu výměr nenašli položky týkající se nové kabeláže pro napojení veřejného osvětlení. Odstranění stávajících kabelových tras předpokládáme jako součást položek demolice říms.
- Dále upozorňujeme, že podle našeho odborného posouzení je navržený lomový bod mezi stožárem a výložníkem veden pod malým úhlem křížení, což může vést k mechanickému poškození napájecích kabelů vedených uvnitř stožáru. Bylo při návrhu s tímto rizikem uvažováno? Jsou pro tento detail navržena technická opatření, např. revizní dvířka nebo jiná řešení?

DOTAZ 2:

Dále si dovoluujeme upozornit, že k objektům SO 401–406 je v PD uvedeno, že mají být realizovány správci jednotlivých sítí, nikoliv zhotovitelem stavby. Žádáme o vymazání těchto objektů z rozpočtu, nebo doplnění pevné ceny za jednotlivé objekty, která bude závazná pro všechny uchazeče.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad DOTAZ 1

- Dodavatel chápe správně rozsah dodávky, pochopitelně se nevylučuje nákup stožárů jako výrobku, který je k dispozici na trhu.
- Cena za nové kabelové vedení bude zahrnuta do ceny dodávky stožárů. Odstranění stávající kabeláže bude provedeno technicky, i co se týká položek soupisu prací, v rámci demolice říms.
- Zadavatel připouští, aby byl v některých detailech, v odůvodněných případech, stožár mírně tvarově upraven tak, aby byl dodavatel schopen převzít záruku za správnou funkci kabelového vedení.

Ad DOTAZ 2

Předmětem nabídky dodavatele je nezbytná koordinace a součinnost se správcí objektů a jejich zhotoviteli při realizaci uvedených stavebních objektů. V zadávací dokumentaci je definován předpokládaný rozsah uvedených SO a dodavatel ve své nabídce ocení své práce a jiné náklady nezbytné k tomu, aby bylo možné SO 401 – 406 realizovat. Jedná se zejména o umožnění přístupu na staveniště v dohodnutých časech, koordinaci stavebních činností, koordinaci BOZP apod. Dodavatel neoceňuje vlastní práce na přeložce, ani dodávku potřebného materiálu pro provedení přeložek, ta zajistí zhotovitel správce příslušných vedení.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z INICIATIVY ZADAVATELE

Zadavatel uvádí, že Harmonogram – DPS, který je součástí přílohy g) Výkresy Neveřejné části zadávací dokumentace, byl zadavatelem přiložen k zadávací dokumentaci chybně, a zadavatel jej tímto ze zadávací dokumentace odstraňuje. Zároveň zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen postupovat v souladu s Podčlánkem 8.3 Přílohy k nabídce a s Obecnými podmínkami ve znění Zvláštních červené knihy Fidic.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční