

Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č. 108244.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle SN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
804507	nadzemní	DN 80	4	Ano*	-593072.43 / -1155678.5	49.2453N, 16.6700E
797991	nadzemní	DN 80	4	Ano*	-593357.817 / -1155644.155	49.2454N, 16.6660E
804235	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-593157.12 / -1155628.755	49.2457N, 16.6687E
797980	podzemní	DN 80	6	Ano*	-592888.94 / -1155491.88	49.2472N, 16.6722E
798132	podzemní	DN 80	4	Ano*	-592845.906 / -1155972.893	49.2429N, 16.6735E
798702	podzemní	DN 80	4	Ano*	-592992.547 / -1155940.816	49.2431N, 16.6714E
803193	podzemní	DN 80	4	Ano*	-593100.57 / -1155363.43	49.2481N, 16.6691E
797984	podzemní	DN 100	4	Ano*	-592559.341 / -1155437.938	49.2480N, 16.6766E

* hydrant vyhovuje normě SN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

I : 49455842, DI : CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

SPOLEČENSKÝ ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle SN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
797964	podzemní	DN 100	4	Ano*	-592477.398 / -1155167.817	49.2505N, 16.6773E
804239	podzemní	DN 100	6	Ano*	-592762.948 / -1155421.495	49.2479N, 16.6738E

* hydrant vyhovuje normě SN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

I : 49455842, DI : CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

SPOLEČENSKÝ ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016