

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 9. 6. 2025

Veřejná zakázka: Shybka DVT Cholinka v ř.km 1.722, k.ú. Horka nad Moravou

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Shybka DVT Cholinka v ř.km 1.722, k.ú. Horka nad Moravou“, obdržel dne 5. 6. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den, touto cestou bychom vás chtěli požádat o vysvětlení následujícího:

- 1) Jaký objem shybky je zaplněn sedimentem?*
- 2) Existuje nějaký pasport stávajícího potrubí, kolik % potrubí je zaneseno?*
- 3) Dle ZD se konec úseku opatří zarážkou - zarážka se instaluje až po osazení rukávce, bude se osazovat?*

Odpověď 1:

Potrubí shybky je zaneseno sedimentem, dvě ramena zhruba do ¼ dimenze potrubí a jedno rameno do ½ dimenze potrubí.

Odpověď 2:

Stav potrubí byl zhodnocen na základě kamerového průzkumu (dvě ramena zkontrolované, jedno rameno se nepodařilo odčerpat tak, aby čočka kamery byla nad vodou). Kamerový záznam je přílohou tohoto vysvětlení.

Odpověď 3:

Sklolaminátový rukávec se nebude osazovat. Proveďte se pouze vyčištění potrubí, nový kamerový průzkum a lokální sanace průsaků robotem.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 18. 6. 2025 do 9:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele včetně přílohy.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.
podepsáno elektronicky

Příloha V1_kamerový záznam