

Č. j. PVL-34774/2025/830



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

**Zadavatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
**Sídlo:** Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**IČO:** 70889953  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
**Statutární orgán:** RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
**Zastoupen:** Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční  
**Datová schránka:** gg4t8hf  
**Profil zadavatele:** [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1422.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Název veřejné zakázky:** VD Slapy – generální oprava mostní konstrukce na hrázi  
**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Datum zahájení zadávacího řízení:** 5. 5. 2025

### ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 10. 6. A 11. 6. 2025

Dobrý den,

jménem uchazeče zasílám dotazy k PD:

1) Uchazeč rozporuje odpověď na Dotaz 2 z Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28.5.2025 a trvá na odstranění nebo úpravě položek v SO 401-406. Položky jasně odkazují na provedení přeložek a ne na koordinaci.

2) Uchazeč žádá zadavatele o specifikaci požadavků na provádění prací při demontáži azbestocementového podhledu V rámci SO 01.

.....

Vážený. Rádi bychom Vás požádali o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce.  
Dotazy zní:

3) Uchazeč vznáší dotaz, jak zadavatel uvažuje provádění sanací, tak aby bylo zabráněno dalším průsakům vody ve vnitřních místnostech hráze?

4) Uchazeč vznáší dotaz, zda zadavatel uvažuje s demontáží a zpětnou montáží kabelů umístěných ve vnitřních místnostech hráze?

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**Sice žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byly podány po uplynutí lhůty pro podání žádostí o vysvětlení dle § 98 odst. 1 a 3 zákona ve spojení s § 242 odst. 5 písm. b) zákona, přesto se zadavatel rozhodl na dotazy odpovědět.**

### Ad DOTAZ 1

Zadavatel trvá na své odpovědi, která byla uveřejněna ve VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, tedy že:

Předmětem nabídky dodavatele je nezbytná koordinace a součinnost se správcí objektů a jejich zhotoviteli při realizaci uvedených stavebních objektů. V zadávací dokumentaci je definován předpokládaný rozsah uvedených SO a dodavatel ve své nabídce ocení své práce a jiné náklady nezbytné k tomu, aby bylo možné SO 401 – 406 realizovat. Jedná se zejména o umožnění přístupu na staveniště v dohodnutých časech, koordinaci stavebních činností, koordinaci BOZP apod. Dodavatel neoceňuje vlastní práce na přeložce, ani dodávku potřebného materiálu pro provedení přeložek, ta zajistí zhotovitel správce příslušných vedení.

### Ad DOTAZ 2

Zadavatel konstatuje, že v zadávací dokumentaci DPS, „081 SO202-203-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA“ je uvedeno, že vzhledem k povaze materiálu je nutné s azbestocementovým podhledem pracovat zákonným způsobem při demontáži i při následné likvidaci.

To považujeme za zcela vypovídající. Likvidace azbestocementového materiálu musí být prováděna odborně, v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí. Znečištěný materiál musí být bezpečně obalen a označen.

### Ad DOTAZ 3

Zadavatel předpokládá, že uchazeč/dodavatele má na mysli průsaky, ke kterým dochází ve vnitřních prostorech vlivem zatékání mostním svrškem, dilatačními spárami, trhlinami atp. Principiálně je záměrem utěsnit mostní svršek nově tak, aby k tomu nedocházelo, tzn. kombinací asfaltových pásů, stříkané izolace, posílení pomocí gumových dilatačních pásů ve spárách, zabránění zatékání v prostupech sítí atd. Teprve po provedení nových hydroizolací a důkladném vyschnutí vnitřních prostor mohou být prováděny sanace.

### Ad DOTAZ 4

Zadavatel sděluje, že s případnou demontáží a zpětnou montáží kabelů umístěných ve vnitřních místnostech hráze se uvažuje pouze v nezbytně nutném rozsahu tak, aby mohla být provedena požadovaná sanace. V zásadě se s ní ale víceméně nepočítá, pokud to nebude například potřeba pro potřeby provedení zakrytí strojních zařízení ve strojovnách, které je zadávací dokumentací striktně nařízeno.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  
ředitel sekce investiční