



POZNÁMKA

- ležaté svody splaškové kanalizace budou provedeny ve spádu min. 2‰
- napojení odpadu myčky a pračky se provede podomítkovým ventilem
- napojení dešťových svodů viz situace

dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 131/2024, příloha č. 8				vodovody, kanalizace vytápění, plyn	
projektoval:	kreslil:	odp. projektant:	ved. projektant:	PROJEKTOSTAV TYRŠOVA 63, PÍSEK tel.: 603539505 projektostav@volny.cz	
J.Břečka		J.Břečka	ing. P. Černý		
místo:	Písek	stupeň PD :	PPS		
investor:	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK s.p.o. U HŘEBČINCE 479, PÍSEK 397 01				
akce:	Stavební úpravy a opravy bytového domu čp. 1, Nový Dvůr D.2 Technika prostředí staveb D.2.2 zdravotně technické instalace			formát:	paré č. :
				datum:	
				měřítko:	
				1:50	
název výkresu:	Půdorys 1.NP - kanalizace			arch. číslo:	čís.výkresu:
				2-01-25	2
Tento návrh je chráněn autorskými právy a smí být použit pouze k účelům, pro které byl vypracován					

LEGENDA:

- navržená splašková kanalizace
- navržená dešťová kanalizace
- V vana
- U umyvadlo
- WC klozet závěsný
- JD kuchyňský nerezový dřez
- AP automatická pračka
- MN myčka nádobí
- UM umývárna
- PV podlahová vpust PV 100
- D dešťové svody

- 32 -odvodnění kondenzátu VZT kuchyňských sporáků
DN 32 vyvést 1,6 m nad podlahu
- 32 -odvodnění kondenzátu VZT koupelen
DN 32 vyvést 2,5 m nad podlahu