



LEGENDA:

- ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU - SPIRO POTRUBÍ
- ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU - PŘEDIZOLOVANÉ FLEXI HLINÍKOVÉ POTRUBÍ
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
- DVEŘE BEZ PRAHŮ, MEZERA 20 mm
- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- PRŮTOK VZDUCHU KONCOVÝM ELEMENTEM (m3/h)

POZNÁMKY:

- DOPOJENÍ ODTAHOVÉHO VENTILÁTORU BUDE PROVEDENO Z PŘEDIZOLOVANÉHO HLINÍKOVÉHO FLEXI POTRUBÍ SONOFLEX.
- STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO ZE SPIRO POTRUBÍ.
- SPIRO POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O min. TLOUŠŤCE 20 mm.
- SPIRO POTRUBÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU, KTERÉ BUDE VEDENO VE VENKOVNÍM PROSTORU, BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TLOUŠŤCE 60 mm A BUDE OPLECHOVÁNO.
- VŠECHNY PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU HLUKOVĚ IZOLOVÁNY, ZPĚTNĚ ZAPRAVENY SE STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JAKO PŮVODNÍ KONSTRUKCE. PROTUPY BUDOU PŘÍPADNĚ UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DLE POŽADAVKŮ PBŘ.
- VZT ZAŘÍZENÍ NUTNO CHRÁNIT PROTI ÚČINKŮM STATICKÉ ELEKTRINY.

NÁZEV AKCE: RK Smíchov - optimalizace Velínu		<div>KAHA</div> <div>architektonický atelier</div> <div>www.KAHAA.cz</div> <div>mob: +420 721 537 568</div> <div>emial: karel.hasek@kahaa.eu</div>	
+0,00=XY výškový systém Balt po vyrovnaní			
INVESTOR: Povodí vltavy, státní podnik	GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL: KAHA ATELIER s.r.o. Uralská 770/6 Praha 6, 160 00 IČO: 09046097	ZHOTOVITEL ČÁSTI DOK.: Ing. Ondřej Pavelka	
ADRESA: Holečková 3178/8 Praha 150 00	VEDOUcí PROJEKTU: Ing. arch. Karel Hašek ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel Hašek VYPRACOVAL: Ing. arch. Karel Hašek	VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Pavelka ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Pavelka	
NÁZEV AKCE: Janáčkovo nábřeží Praha 5, Smíchov Hlavní město Praha 155 00 Česko		ČÍSLO PARÉ:	RAZÍTKO:
MÍSTO AKCE: Smíchov (729051) KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Parc.č. 5074/1, 5074/2		REVIZE:	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP		DATUM: 11/2024 ROZMĚR: A3 MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.02	