

Váš dopis zn.: 29.04.2025

Ze dne:

Naše č.j.: BKOM/11257/2025

Spis. Značka: 3100/BKOM/11257/2025

Naše značka:

Vyřizuje: David Vácha

Telefon: +420 532 144 281

Mobil: +420 736 141 422

E-mail: vacha@bkom.cz

Datum: 05. 05. 2025

VZD INVEST, s.r.o.
Hraničky 354/59
625 00 Brno**Žádost o povolení nadrozměru – „Svratka, Jez Přízřenice, ř. km. 35,145 - 35,281, oprava opevnění v podjezí, odstranění nánosů, k.ú. Přízřenice“**

Vážení,

souhlasíme s povolením vjezdu vozidel po cyklostezce s největší technickou přípustnou tonáží 24 tun v rámci akce Svratka, Jez Přízřenice, ř. km. 35,145 - 35,281, oprava opevnění v podjezí, odstranění nánosů, k.ú. Přízřenice, kde trasa staveništní dopravy bude vedena po ul. Stará náměstí, areálovou komunikací parc. č. 880/1 a následně křížením cyklostezky NN1360. Na cyklostezku budou položeny ocelové plechy tloušťky 20 mm se zkosenými hranami.

Před realizací stavby požadujeme udělat pasportizaci cyklostezky a ul. Staré náměstí.

Termín opravy opevnění v podjezí a odstranění nánosů je předpokládán 09/25 – 11/25.


Naše souhlasného stanovisko k vjezdu výše uvedených těžkých vozidel je podmíněno vrácením komunikačních ploch společnosti Brněnské komunikace a.s. zpět do původního stavu v případě poškození.

Skladby komunikačních ploch v případě poškození požadujeme následovně:

- **Cyklostezka AC:** ACO11+ 5 cm, ACP22+ 10 cm, ŠD 15 cm s přesahem jednotlivých stmelených vrstev vozovkového souvrství 30 cm mezi sebou a oproti rýze výkopu s pokládkou ohrubné vrstvy na dvě styčné spáry kolmé k obrubníkům
- **Obrubník:** vyměnit a osadit zpět do betonové lože

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

S pozdravem

 Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s.
639 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel