

Vážený pan  
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  
Unhošťská 1629

253 01 Hostivice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-46625/2024/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

15. 10. 2024

## **Hážovický potok, U pivovaru – oprava toku**

(k. ú. Rožnov pod Radhoštěm; ORP Rožnov pod Radhoštěm; kraj Zlínský; HP 4-11-01-1090-0-00)

### **Charakteristika akce:**

Dne 8. 10. 2024 nám byla předložena žádost o vyjádření k PD „Hážovický potok, U pivovaru – oprava toku“, zpracované 05/2024. Zpracovatelem dokumentace je Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem dokumentace jsou udržovací práce v korytě vodního toku Hážovický potok v ř. km cca 0,000 – 0,830. Jedná se o kácení náletových dřevin, obnovení průtočného profilu koryta odstraněním nánosů a opravu břehového opevnění. Bude provedena oprava opevnění dna a břehů, kdy bude doplněna poškozená kamenná dlažba v úseku I., v úseku II. bude opravena poškozená břehová zeď s doplněním základu a přespárováním stávajících zdí, v úseku III. bude obnovena kamenná dlažba opevňující oba břehy a doplněna o kamenný pohoz a v úseku IV. bude stabilizována stávající zeď doplněním základu a sanováním stávající poškozené zdi pomocí stříkaného betonu.

### **Stavební objekty:**

- SO 01 – Úsek I - Nad soutokem s Bečvou
- SO 02 – Úsek II - U pivovaru
- SO 03 – Úsek III - Za nádražím
- SO 04 – úsek IV - Horní úsek

**Správcem DVT Hážovický potok IDVT 10202966 je Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí (Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí, úsekový technik Ing. Zdeněk Hadaš, tel: 571 685 094, mob: 725 130 134, e-mail: hadas@pmo.cz).**

Stavba se částečně nachází ve stanoveném záplavovém území Rožnovské Bečvy, v rozlivu Q<sub>100</sub>.

Povodňové riziko je v lokalitě stanoveno na střední a vysoké ohrožení (dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik).

Stavba se nachází v CHOPAV Beskydy.

Útvar povrchových vod: Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva (ID VÚ: MOV\_0740)

Útvar podzemních vod: Flyš v povodí Bečvy (ID ÚPZV: 32210)

### **Stanovisko správce povodí a správce DVT Hážovický potok IDVT 10202966**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

**s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí