

Městský úřad Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Odbor životního prostředí a územního plánování

Záměr: Z/2025/62245
Řízení: R/2025/65038
Č. j.: R/2025/65038/2
JID: SR00X00NHFOV
Vyřizuje: Ing. Nikola Pochylá
Tel.: 518 670 246
E-mail: pochyla@veseli-nad-moravou.cz
Dne 02.04.2025

SDĚLENÍ

Dne 14.03.2025 podal správce

Povodí Moravy s. p.

Dřevařská 11

601 75 Brno

IČ: 70890013

CZ-NACE: 36000,

zastoupen na základě plné moci společností VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ: 26954834,

oznámení o obnově stavby dle ustanovení § 264 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) nazvané „**Morava, Jez na Moravě Vnorovy, ř km 135,650 – oprava podjezí, k.ú. Vnorovy**“, na pozemcích parc. č. 2731/3, 2099/2, 2731/2 v k. ú. Vnorovy, okrese Hodonín, kraji Jihomoravském, č. h. p. 4-13-02-017, IDVT toku Morava 1010003.

Jedná se o odstranění povodňových škod v podjezí jezu na řece Moravě ve Vnorovech. Při povodních na řece Moravě došlo k poškození dlažeb ve vývaru na levém i pravém břehu.

Opevnění ve vývaru bude opraveno do kolaudovaného stavu. Jedná se o stavbu trvalou. Účelem stavby je ochrana před povodněmi.

Stávající břehy jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Opevnění je v několika místech vyduté a neplní tak svou funkci. V několika částech bylo opevnění úplně odplaveno.

V rámci opravy dojde k rozebrání dlažby, následně dojde k vysvahování. Poté bude ve stávajícím sklonu rozprostřen podkladní beton v tl. 10 cm. Do podkladního betonu bude kladen lomový kámen, který bude použit z části původní.

Dlažba je opřena o šikmé zídky. Při průzkumu pod vodní hladinou bylo zjištěno, že zídky jsou v relativně dobrém stavu. Bude provedena sanace spočívající v doplnění spár, doplnění kamenů, případně bude provedeno doplnění betonu do vymletých rýh.

Kamenná dlažba ve dně zůstane bez zásahu. Ukončovací práh a rozražeč ve vývaru zůstanou také bez stavebního zásahu.

K oznámení o obnově stavby bylo doloženo:

- ✓ Projektová dokumentace vypracovaná společností VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ: 26954834, Ing. Pavel Široký, ČKAIT 1006487, datum 02/2025

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný stavební úřad pro vodní díla podle ustanovení § 30 odst.1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 stavebního zákona, a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

sděluje,

že proti provedení prací uvedených v oznámení o obnově stavby nemá námitek.

Obnovu stavby zničenou nebo poškozenou mimořádnou událostí lze provést na základě oznámení, pokud s ní bude započato do 2 let ode dne oznámení. Obnova musí být provedena do 10 let ode dne oznámení stavebnímu úřadu.

Dokončení obnovy stavby je stavebník povinen bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu.

Orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Veselí nad Moravou nebude k dané akci vydávat závazné stanovisko k zásahu do VKP.

Ing. Bc. Jiří Janoška
vedoucí odboru

Rozdělovník:

- 1) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno prostřednictvím společností VZD INVEST s.r.o.,
Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ: 26954834