Odstranění betonových panelů v šíři 6,0 m, v délce 48,5m
celková plocha - 291,0 m2
urovnání , doplnění humózní zeminou, zatravnění

Umístění odlučovače lehkých kapalin
pro odvodňovanou plochu cca 2000m2
(GSOL-5/20)

Odstranění betonových panelů v šíři 3,0 m, v délce 49,5m
celková plocha - 148,5 m2
urovnání , doplnění humózní zeminou, zatravnění

Odstranění betonových panelů v šíři 2x3 m(6m) a délce 17,5m
+ 16m - celková plocha 201 m2
urovnání , doplnění vrstvou štěrkodrtě fr. 0 -22 mm tl. 15cm

Zaslepení odtokové kanalizace v šachtě

DS2 - šachta bude zaslepena betonovou zátkou

Rozdělení odvodňovaných ploch - velikost plochy/součinitel odtoku

Hranice jednotlivých odvodňovacích ploch

Vsakování z voštinových bloků (1,2x0,6x0,6m)

Vsak 1

Plochy které budou gravitačně svedeny do vsaku na pozemku č. 4073/1
- zachování stávajícího odtoku dešťovou kanalizací

Zatravněné plochy, které není třeba řešit

Plochy střech - nutná úprava střešních svodů do terénu

Povodí (střechy a zpevněné plochy) řešené do vsaku z voštinových bloků

Povodí řešené přes odlučovač lehkých kapalin do vsaku z voštinových bloků

Povodí, které bude řešeno vsakem v terénu po odstranění panelového krytu

Povodí, které bude řešeno vsakem v terénu po odstranění panelového krytu

Stávající podzemní zařízení

- Stávající rozvody plynu (NTL)
- Stávající rozvody pitné vody
- Stávající rozvody užitkové vody (nepoužívané)
- Stávající rozvody elektro - podzemní vedení
- Osvětlení, napájecí vedení, ost. - předpoklad
- Stávající rozvody elektro - nadzemní vedení
- Stávající rozvody - spoje - podzemní vedení
- Stávající rozvody - spoje - nadzemní vedení
- Stávající jednotná kanalizace
- Stávající teplovod (nefunkční)
- Stávající vnitřní dešťové svody (dle pův. PD objektů)

zodp.projektant	vypracoval	kreslil	Vodohospodářská projekční kancelář
Ing. Michal Jeřábek	Ing. Michal Jeřábek		I N D O R S Litoměřice
kraj : Ústecký	misto : Chomutov - areál závodu Povodí Ohře		Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, Tel.: 776 785 535, indors@email.cz
investor : Povodí Ohře st. p. Chomutov, Bezručova 4219			
název dokumentace : AREÁL ZÁVODU CHOMUTOV – HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, ÚPRAVA ZELENĚ		účel	DSP
		číslo zakázky	00716
		datum	12/2021
název přílohy : HYDROTECHNICKÁ SITUACE STAVBY		měřítko : 1 : 500	příloha : D. 20
paré číslo : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			