

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17.08.2022

Naše zn.: POH/42515/2022-2/037300

Vyřizuje: Ing. Vojtěchovský

Tel.: 474 636 629

Mobil: 604 850 880

E-mail: vojtechovsky@poh.cz

Datum: 23.01.2023

INDORS - Ing. Michal Jeřábek

Velká Dominikánská 10

412 01 Litoměřice

indors@email.cz

**Areál závodu Chomutov, Povodí Ohře, s. p. - hospodaření se srážkovou vodou, úprava zeleně, p. p. č. 4073/3 a 4073/21, k. ú. Chomutov I**

K Vaší žádosti ze dne 17. srpna 2022 o vyjádření k výše uvedené akci, která byla doplněna dne 19. ledna 2023, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

**I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)**

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)**

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

**III. Stanovisko správce povodí**

V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:

- bude provedena 1x ročně servisní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovačů ropných látek a sorpčních vpustí oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba, nebo odborná firma), v rámci realizace stavby bude provedena prohlídka i stávajícího odlučovače ropných látek,
- bude do zprovoznění stavby vyřešena likvidace zachycených ropných látek a ropou kontaminovaných kalů z odlučovače ropných látek (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

**IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik**

Platí podmínky uvedené v bodě III.

**Předmětem vyjádření** je úprava hospodaření se srážkovou vodou a úprava zeleně v areálu Povodí Ohře, s. p., závodu Chomutov na p. p. č. 4073/3 a 4073/21 v k. ú. Chomutov I. Jedná se o přepojení a doplnění stávající dešťové kanalizace o nové stoky a přípojky a realizace nových vsakovacích objektů. Cílem akce je zamezení odtoku dešťových vod z areálu.

Plochy s větší koncentrací parkovaných aut budou odvodněny přes sorpční vpusti a odlučovač ropných látek (1x sorpční vpust' u administrativní budovy, 3x sorpční vpust' u haly č. 1 a 1x odlučovač ropných látek u vsaku č. 4 v západní části areálu). Výrobce sorpčních vpustí a ORL udává hodnoty na odtoku obvykle do 0,5 mg/l. Stávající odlučovač u budovy údržby dopravních prostředků zůstane v systému odvodnění zapojen beze změn, dle doložených rozborů odlučovač vykazuje na odtoku hodnoty  $C_{10} - C_{40}$  do 0,5 mg/l.

Investor: Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

ČHP: 1-13-03-1159-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0680 - „Hačka od pramene po ústí do toku Chomutovka“. Vodní útvar podzemních vod: 21310 - „Mostecká pánev - severní část“.

Ing. Lenka Bartošová  
vedoucí odboru VH plánování  
podepsáno elektronicky

#### **Rozdělovník**

POh, s. p., ŘZ, provoz Chomutov  
233 8240, GIS (-808744, -992625)