

Ing. Michal Jeřábek – INDORS
Velká Dominikánská 129/10
Litoměřice
412 01 Litoměřice 1



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

ODESLÁNO DNE

001124394542

Václav Žižka / 800 850 860

9. 3. 2022

**Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy**

Vážený pane Jeřábků,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 3. 2022, ve které nás žádáte
o souhlas s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp.
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a s ní související činnost na pozemcích v katastrálním území Chomutov I vedená pod
názvem “Areál závodu Chomutov – hospodaření s dešťovou vodou, úprava zeleně“ se nachází
v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení
nadzemního vedení nad 35 kV a do 110 kV V337 VERN-CVJI, V338 VERN-CVJI,
nadzemního vedení nad 1 kV a do 35 kV K-CHOMUTOV - VERNEROV K1, K-CHOMUTOV
JIH-SEVER-VERNER.K2, podzemního vedení do 110 kV K-PLYNOSTAV-JIH-VODNI
STAVBY-VHS-PARKER-CHEM.STREDISKO, K-PLYNOSTAV-JIH-VODNI STAVBY-VHS-
PARKER-CHEM.STREDISKO, K-CSD 1, K-CSD 2, K-RZ JIH-EATON v majetku provozovatele
distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas
s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp.
v ochranném pásmu předmětného zařízení.**

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.


Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Zemní val nebude umístěn blíže než 0,6 m měřených od nejbližšího okraje našeho kabelu kolmo k jeho svislé rovině.
2. Val nebude umístěn blíže než 1 m od nejbližšího krajního vodiče vedení, nad 1 kV a do 35 kV, měřené kolmo k jeho svislé rovině. V jeho ochranném pásmu nebude vyšší než 0,7 m.
3. V ochranném pásmu a pod vodiči nadzemního vedení nad 35 kV a do 110 kV nebude val vyšší než 0,7 m.
4. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
5. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
6. Při realizaci stavby a provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu vyjma specifikovaného valu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Ing. Vladimír Koten

Vedoucí oddělení SEM sítě

ČEZ Distribuce, a. s.