



LEGENDA PLYN

— ♦ — ♦ —	NOVÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ NTL PLYN
— ♦ — ♦ —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ NTL PLYN
— ♦ — ♦ —	STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU
KK	KULOVÝ KOHOUT
K1–K3	ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL DO KASKÁDY 49 kW
P1	FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR G25 (KOTELNA)
P2	FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR G4 (BYT)

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD ZŮSTÁVÁ PŮVODNÍ, VČETNĚ PLYNOVÉ RAMPY, BEZPEČNOSTNÍHO A HLAVNÍHO UZÁVĚRU KOTELNY
- DOCHÁZÍ POUZE K ÚPRAVĚ PŘIPOJENÍ KOTLŮ, DEMONTÁŽI ODFUKOVÉHO POTRUBÍ A VÝMĚNĚ UZÁVĚRŮ U PLYNOMĚRŮ P1, P2
- HAVARIJNÍ VENTILY U PLYNOMĚRŮ P1 I P2 ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ
- PŘÍVOD VZDUCHU PŘES OBVOD. STĚNY ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ,
- NOVĚ BUDE ZHOTOVEN ODVOD VZDUCHU NEVYUŽITÝM KOMÍNOVÝM SPOUČHEM
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE TPG 704 01 A DALŠÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH

PROKAN

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bohumínská 63, Ostrava, 710 00

VYPRACOVAL ING. PROUZA RADIM
MÍSTO JASELSKÁ 2784/14, 764 01 OPAVA
INVESTOR ÚKZÚZ, HROZNOVÁ 2, 603 00 BRNO

AKCE	OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ADMINISTRATIVNÍ A LABORATORNÍ OBJEKT JASELSKÁ 2784/14, 764 01 OPAVA	AKCE ČÍSLO 965–25
ČÁST	PLYNOINSTALACE	DATUM 05.2025
		FORMÁT 2 A4
		MĚŘÍTKO 1:50
	SCHÉMA PLYNU	VÝKR. ČÍSLO 04