

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/029887

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
16. 07. 2025

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky	Jizera, odstranění nánosů po povodni v ř.km 82,20 – 125,09
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Mohl by zadavatel zveřejnit stanovisko AOPK k jednotlivým lokalitám? Tato stanoviska nejsou uvedena v dokladové části, biologický dozor by je chtěl znát.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že k jednotlivým lokalitám nebyla vydána stanoviska AOPK, protože akce je povolena v režimu odstraňování povodňových škod ze září 2024. Dle ust. § 83 písm. m) vodního zákona se na obnovu dle ust. § 264 stavebního zákona, spadají-li tyto činnosti pod povodňovou škodu, uvedenou v protokolu z popovodňové prohlídky vodního toku dle ust. § 83 písm. l) vodního zákona, nevztahují zvláštní právní předpisy, tedy nebyly stanoveny podmínky k ochraně jiných veřejných zájmů ve smyslu ust. § 64 odst. 3) stavebního zákona a k těmto činnostem se nevyjadřují dotčené orgány (resp. vyjádřily se odsouhlasením povodňového protokolu). Nicméně podmínky pro provádění uvedené v projektové dokumentaci byly převzaty ze starších stanovisek AOPK k realizaci obdobných prací v minulosti.

2)

Dotaz:

V bodě 5.4. SOD si objednatel vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok.

Termín provádění díla je od 10/2025 do 06/2027. Mohl by zadavatel zveřejnit jaké finanční plnění předpokládá v roce 2025 a v roce 2026 ?

Odpověď:

Zadavatel předem nestanovuje žádné konkrétní finanční plnění pro jednotlivé roky. Zadavatel žádá poskytovatele dotace o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace až na základě harmonogramu předloženého zhotovitelem a respektuje zhotovitelem navržené roční objemy finančního plnění. Výhrada uvedená v bodě 5.4. se týká situace, že by teoreticky poskytovatel dotace v následně vydaném rozhodnutí nějakým způsobem nerespektoval žádost zadavatele a upravil roční plnění dle svého uvážení a aktuálních finančních možností.

3)

Dotaz:

Bude možno provést předání každé dokončené stavby jednotlivě vzhledem k možnému požadavku na dokončení až v roce 2027?

Odpověď:

Ano, při dodržení podmínek článku 12 „Předání díla“ Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu návrhu smlouvy o dílo, je tento postup možný. Zadavatel s tímto postupem počítá.

4)

Dotaz:

V projektu je uvedena nosnost mostu přes náhon v Železném Brodě 28 t. Ve skutečnosti je před mostem značka 20 t celkové hmotnosti jednoho vozidla pro přejezd mostu. Žádali jsme o výjimku, ale nebyla nám udělena.

Může se zadavatel vyjádřit k jinému možnému způsobu odvozu nánosů?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že při stanovení přístupových tras ke stavbě projektant vycházel z předchozích zkušeností s těžbou sedimentu v dané lokalitě, kdy byla nosnost mostní konstrukce 28 t. Aktuálně platná nosnost mostu je však skutečně pouze 20 t. Dodavatel je proto povinen při zpracování nabídky tuto skutečnost zohlednit a přizpůsobit plánovanou techniku danému omezení a veškeré související náklady adekvátně zahrnout do nabídnuté ceny.

Zadavatel zároveň nevyklučuje zřízení sjezdu do koryta z levého břehu (ul. Jiráskovo nábřeží), ale v takovém případě bude jeho projednání a použití plně na zhotoviteli.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html