

STANOVISKO č. 441/2025

k existenci sítí, pro územní souhlas

Žadatel:

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Hana Bartolšicová

Kapusty27 69006 Břeclav

Investor:

je totožný

Název stavby - akce:

Rusava upr. Holešov Dobrotice řkm 16,340-18,163 oprava jeze a stupňů odstranění nánosů

Místo stavby: Dobrotice 3647 poz. (Holešov)

Katastr: Dobrotice

Předmětem žádosti je plánování opravy jezu, stupňů a odstranění nánosů vodního toku Rusava v lokalitě Holešov a Dobrotice.

Ve vyznačené lokalitě se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodohospodářských sítí. Průběh sítí je možné zjistit na webovém portálu JD TM Zlínského kraje (www.jdtm-zk.cz <<http://www.jdtm-zk.cz>>). Příložený situační zakres je pouze informativní. Upozorňujeme, že ve vyznačeném území se nachází výústní objekty z odlehčovacích komor jednotné kanalizace - při opravě a čištění vodního toku je nutno dbát na jejich ochranu.

Při plánování stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Upozorňujeme, že část vyznačeného zájmového území se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov, jehož správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací.

Toto stanovisko neslouží pro vydání jakéhokoli souhlasu, rozhodnutí či povolení.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro vyznačené území.

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 2. 5. 2025

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Tomáš Mozola
Výrobně technický náměstek