


Od: Stanislav Javůrek <starosta@cernilov.cz> 
Komu: "'Petr Kunc'" <kuncp@pla.cz>

Datum: 01. únor 2021 15:46
Předmět: Rekonstrukce Černilovského potoka PD

Vážený pane inženýre,
Posílám připomínky naší stavební komise k uvedenému projektu.

1. V některých úsecích těsně s břehy sousedí stavby (domy, kolny). Zajištění těchto staveb není v dokumentaci řešeno, je pouze zmíněna pasportizace před stavbou s tím, že věc bude řešena ve spolupráci zhotovitele, AD a TDI. Požadujeme, aby u ohrožených staveb byl zjištěn způsob a stav založení v rámci projekční přípravy a součástí projektu stavby bylo zajištění těchto objektů. V souhrnném rozpočtu stavby je třeba mít investiční prostředky (rezerva) na zajištění dalších objektů.
2. V úsecích, kde s korytem sousedí stavby a oplocení, požadujeme zpevnění koryta z kamenné dlažby v celé výšce.
3. Dáváme ke zvážení, zda konstrukci dna z kůláčů a kačírku nenahradit kamennou dlažbou, jak je to navrženo na horním toku.
4. V dokumentaci se hovoří o odříznutí zábradlí na propustcích ve vlastnictví obce, a následně o úpravě zábradlí, aby bylo odnímatelné. Tato úprava není nikde výkresově zanesena, žádáme o dopracování. Možnosti úpravy zábradlí závisí i na rozměrech a stavu říms propustků.
5. V dokumentaci chybí údaj o množství vyváženého sedimentu (uvedeno „xx m3“). Prosíme u doplnění údaje a o specifikaci polohy mezideponie k dočasnému odvodnění. Na jiném místě je uvedena hodnota 252 tun, ale zase chybí údaj u hmotnosti odvážené zeminy.
6. Dokumentace počítá s tím, že některé lávky nebudou po realizaci stavby vráceny. Žádáme specifikaci, kterých lávek se to týká (staničení).
7. Při popisu zpevnění kamennou rovnatinou je uvedena specifikace hmotnosti zrna „do 200 kg“. Považujeme za vhodné stanovit minimální hmotnost, aby byla zajištěna trvanlivost a stabilita navržených úprav.
8. V km 7,390 zakreslený mostek a úprava koryta neodpovídá skutečnému stavu – mostek byl zásadním způsobem rozšířen. Žádáme o úpravu dokumentace.
9. V km 7,020 se počítá s přístupem přes vypuštěný rybník „Čerňák“. Ten prochází nyní rekonstrukcí, jejíž součástí je zestržení břehů a jejich zpevnění z kamenné dlažby do betonu. Je třeba s tímto při přístupu počítat. Sjezd do rybníka od přilehlé komunikace je naopak nyní vybudován.

S pozdravem

Ing. Stanislav Javůrek
starosta

Obec ČERNILOV
503 43 Černilov 310
IČO: 00 268 674
 495 431 131

mob:724 186 816

www.cernilov.eu



From: Petr Kunc [mailto:kuncp@pla.cz]
Sent: Thursday, January 28, 2021 7:03 AM
To: Stanislav Javůrek <starosta@cernilov.cz>
Subject: RE: jednání Stavební komise

Dobrý den,

pane starosto, dovoluji si připomenout se o zápis/stanovisko - ohledně projektu na rekonstrukci Černilovského potoka.

Děkuji

Kunc

Ing. Petr Kunc

 Povodí Labe, státní podnik

oddělení projekce
 Víta Nejedlého 951
 500 03 Hradec Králové

 mob: 770 136 972
 tel: 495 088 789
 e-mail: kuncp@pla.cz

-----Stanislav Javůrek <starosta@cernilov.cz> napsal(a): -----

Komu: "Petr Kunc" <kuncp@pla.cz>
 Od: Stanislav Javůrek <starosta@cernilov.cz>
 Datum: 12.1.2021 10:38
 Kopie: "Krsek Miroslav" <miroslav.krsek@outlook.cz>
 Předmět: RE: jednání Stavební komise

Dobrý den pane inženýre,
 Právě jsme se rozešli a chceme formulovat nějaké náměty a připomínky. Prohlédli jsme některé úseky a potom diskutovali nad dokumentací. Zjistili jsme, že některé výkresy a zprávy chybí. Můžete nám poslat kompletní dokumentaci v .pdf ?

Děkuji a zdravím

Ing. Stanislav Javůrek
 starosta

Obec ČERNILOV
503 43 Černilov 310

IČO: 00 268 674
 ☎ 495 431 131
 mob:724 186 816
www.cernilov.eu



From: Petr Kunc [<mailto:kuncp@pla.cz>]
Sent: Monday, January 11, 2021 1:17 PM
To: Stanislav Javůrek <starosta@cernilov.cz>
Subject: RE: jednání Stavební komise

Dobrý den,

pane starosto, připomínám se s prosbou o zaslání zápisu z jednání stavební komise dne 17.12.

Děkuji!

Ing. Petr Kunc

 Povodí Labe, státní podnik

oddělení projekce
 Víta Nejedlého 951
 500 03 Hradec Králové

 mob: 770 136 972
 tel: 495 088 789
 e-mail: kuncp@pla.cz

-----Stanislav Javůrek <starosta@cernilov.cz> napsal(a): -----

Komu: "Miroslav Krsek" <miroslav.krsek@outlook.cz>
 Od: Stanislav Javůrek <starosta@cernilov.cz>
 Datum: 15.12.2020 09:31
 Kopie: "Petr Kunc" <kuncp@pla.cz>
 Předmět: RE: jednání Stavební komise

Ahoj Míro,
 Místnost je zajištěná a mluvil jsem Ing. Petrem Kuncem, dorazí v 19 hodin, tak dáme prostor jemu, ostatní jistě nebude nadlouho.

Zdravím St.

Ing. Stanislav Javůrek
 starosta

Obec ČERNILOV
503 43 Černilov 310
 IČO: 00 268 674
 ☎ 495 431 131
 mob:724 186 816
www.cernilov.eu



From: Miroslav Krsek [<mailto:miroslav.krsek@outlook.cz>]

Sent: Monday, December 14, 2020 10:47 PM

To: Jiří Štěníčka (laviscz@seznam.cz) <laviscz@seznam.cz>; Pavlína Hofmanová (mistostarostka@cernilov.cz) <mistostarostka@cernilov.cz>; Petr Staša (petrstasa@seznam.cz) <petrstasa@seznam.cz>; Stanislav Javůrek (starosta@cernilov.cz) <starosta@cernilov.cz>; 'vladislav@kral.hk' <vladislav@kral.hk>; Zdeněk Vachek (Zdenda.Vachek@seznam.cz) <Zdenda.Vachek@seznam.cz>; Svíčka Vladimír <svicka.vladimir@centrum.cz>

Subject: jednání Stavební komise

Vážená komise

Děkuji za vyjádření většiny z vás k navrženým termínům. Protože nejslibněji vypadá čtvrtek 17.12., pokusil jsem se, úspěšně, přeházet svůj program a mohu tedy také, byť ze stavby v Praze budu asi poněkud „jetý“.

Sešli bychom se tedy ve čtvrtek 17.12. od 19 hodin v hasičárně. Standu prosím o zajištění místnosti. Snad to bude krátké.

Program, jak ho v tuto chvíli vidím:

1. Studie Horák (nad Baladránem)
2. Studie Újezd (za obecním domem)
3. Rekonstrukce Černilovského potoka
4. Informace o výstavbě Šumberová

Stando, Pavlíno, je něco dalšího?

Podklady jsou zde:

https://1drv.ms/u/s!AqpP_nfpyic_hw5luatkL4CTmJhk?e=aFFR6n

Pěkný zbytek dne.

Míra Krsek

From: Miroslav Krsek

Sent: Thursday, December 10, 2020 9:38 PM

To: Jiří Štěníčka (laviscz@seznam.cz) <laviscz@seznam.cz>; Pavlína Hofmanová (mistostarostka@cernilov.cz) <mistostarostka@cernilov.cz>; Petr Staša (petrstasa@seznam.cz) <petrstasa@seznam.cz>; Stanislav Javůrek (starosta@cernilov.cz) <starosta@cernilov.cz>; 'vladislav@kral.hk' <vladislav@kral.hk>; Zdeněk Vachek (Zdenda.Vachek@seznam.cz) <Zdenda.Vachek@seznam.cz>; Svíčka Vladimír <svicka.vladimir@centrum.cz>

Subject: jednání Stavební komise

Vážená stavební komise,

Bylo by dobré se ještě před koncem roku (tedy příští týden, do vánočního týdne už to dávat nebudeme) sejít. Máme na stole dvě územní studie, ke kterým bychom se měli vyjádřit. Plus dokumentace Černilovského potoka.

Rozumím tomu, že takto před Vánoci toho máme všichni hodně, proto prosím o sdělení vašich časových možností na odkaze

<https://www.srazovnik.cz/cd007f5ad8-stavebni-komise>

Následně uvidíme, jestli se sejdeme.

Díky za termíny.

Míra Krsek