

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/032741

VYŘIZUJE/LINKA
Konečná / 957

HRADEC KRÁLOVÉ
05.08.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Les Království, odstranění nánosu levé spodní výpusti

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 :

Dle předpokládaného popisu opravných prací v dokumentu Záměr opravy budou práce realizovány s využitím potápěčů. Stanoviště potápěčů bude zřízeno na pontonu, kde bude umístěn kontejner s dekompresní komorou a jeřábek OVJ s hydraulickým drapákem.

Je, umístění dekompresní komory v kontejneru na pontonu, doporučenou informací? Je možné umístit dekompresní komoru v bezprostřední blízkosti díla, tak aby byla co nejrychleji dostupná v případě nezbytného použití. Komora bude umístěna v nákladním vozidle IVECO, které je zároveň pohotovostním záchranným místem.

Odpověď č. 1 :

Umístění dekompresní komory přímo na pontonu je ze strany zadavatele pouze doporučené. Za předpokladu splnění bezpečnostních předpisů souvisejících s předmětnými pracemi, je možné umístění dekompresní komory v bezprostřední blízkosti vodního díla tak, aby byla dostupná včas v případě nutnosti jejího použití.

Dotaz č. 2 :

Dle předpokládaného popisu opravných prací v dokumentu Záměr opravy budou naplaveniny vytěženy pomocí hydraulického drapáku zavěšeného na jeřábku a ukládány na druhý ponton. Po jeho naplnění budou naplaveniny převezeny na úložiště cca 400 m.

Jakým způsobem bude zajištěno přemístění dřevní hmoty z pontonu na předem určené místo. Bude ze strany objednatel zajištěna zvedací technika (mobilní jeřáb apod.)? Kde se konkrétně místo nachází a jaký je k tomuto místo přístup ze břehu a z vody.

Odpověď č. 2 :

Zadavatel nezajišťuje žádnou techniku apod. Vykládka vyzvednutého materiálu v místě skládky je v režii zhotovitele. Umístění prostoru skládky a přístupu pro plavidla je znázorněno v záměru opravy, resp. jeho přílohy č. 2 - koordinační situace. Plocha se nachází na pravém břehu ve vzdálenosti cca 400 m proti

proudu od tělesa hráze. Pozemní přístup je po silnici vedoucí od přehrady do Bílé Třemešné, po cca 500 m za lesem doprava.

V místě vykládky je plocha zpevněna, uzpůsobena pro průjezd terénních a nákladních vozidel a pro spouštění plavidel na vodní plochu.

Ing. Bohumil Pleskač

Ředitel závodu

elektronicky podepsáno v zastoupení

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html