



PROJEKTANT:	KRESLIL:	AUTORIZACE:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABIHOUBEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: info@pslabihoudek.cz TEL.:6022710300 12572888	
VLADIMÍR BÁRTA		VLADIMÍR BÁRTA	Ing.STANISLAV ŠETEK POSTUPICE	STUPEŇ PD	DPS
STAVEBNÍK		NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM s.p.o. KOSTELNÍ 1300/44 P-7		DATUM	06/2025
OBEČNÍ ÚŘAD		MĚSTO ČÁSLAV		ZAK. ČÍSLO	25022
STAVEBNÍ ÚŘAD		ČÁSLAV		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARE Č.:
MÍSTO STAVBY		NZM ČÁSLAV			
NÁZEV AKCE:	NZM ČÁSLAV – WC PRO VŘEJNOST A NAVAZUJÍCÍ PROSTOR ZÁZEMÍ PRO ZÁKAZNÍKY AREAL NZM JENIKOVSKA 1762 ČÁSLAV POZEMEK PAR.Č.397/52 A 397/61 V K.O. ČÁSLAV				
ČÁST DOKUMENTACE	D.5 ELEKTROINSTALACE				
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS–SIGNALIZACE ZTP				
	ČÍSLO VÝKRESU 05				

- SIGNALIZAČNÍ ROZVOD PO OMÍTKOU V TRUBCE
- KONTROLNÍ PANEL SE ZDROJEM
- SIGNALNÍ TLAČÍTKO/TAHOVÝ SPÍNAČ
- KONTROLNÍ PANEL
- SIGNALIZAČNÍ PANEL

ROZVOD PROVEDEN KABELY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU V OHEBNÉ TRUBCE
ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE-TN
SIGNALIZAČNÍ ROZVOD PELV
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1+PE+N,230V,TN-S
KATEGORIE PROSTŘEDÍ – VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-5-51:
VNITŘNÍ PROSTORY-VNĚJŠÍ VLIVY JSOU V SOULADU S ČSN 332000-5-51 AB2
UMÝVACÍ PROSTORY HODNOCENY DLE ČSN 332130 VNITŘNÍ PROSTORY