



----- TRASA PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ

PŘÍVOD NN PROVEDEN KABELY CYKY V ZEMI VMIN.HLOUBCE 70cm
V MÍSTECH S NEBEZPEČÍM MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ V HL.1m V OCHR.TRUBCE AROT
SDĚLOVACÍ ROZVOD (SIGNALIZACE) ULOŽEN V TRUBCE AROT
ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – TN/BEZP.NAPĚTÉM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN.400/230V.50Hz–TNC (ROZDĚLENÍ SOUSTAVY V ROZVODNICI.8)2 SIGNALIZACE–BEZP.NAPĚTÍM
KATEGORIE PROSTŘEDÍ – VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000–5–51
VENKOVNÍ PROSTOR AB8, Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEBEZPEČNÉ

– STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ PODLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ
SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ POŽÁDAT O JEJICH VYTÝČENÍ
– PŘI STAVBĚ BUDOU RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|---------|
| PROJEKTANT: | | KRESLIL: | AUTORIZACE: | PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI | PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABHOUBEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENESOV TEL.:6022710300 12572888 Email: info@pslabihoudek.cz | | |
| VLADIMÍR BÁRTA | | | VLADIMÍR BÁRTA | Ing.STANISLAV ŠETEK POSTUPICE | STUPEŇ PD | DPS | |
| STAVEBNÍK | NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM s.p.o. KOSTELNÍ 1300/44 P-7 | | | | | DATUM | 06/2025 |
| OBECNÍ ÚŘAD | MĚSTO ČÁSLAV | | | | | ZAK. ČÍSLO | 25022 |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | ČÁSLAV | | | | | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: | |
| MÍSTO STAVBY | NZM ČÁSLAV | | | | | PARE Č.: | |
| NÁZEV AKCE: | NZM ČÁSLAV – WC PRO VEŘEJNOST A NAVAZUJÍCÍ PROSTOR ZÁZEMÍ PRO ZÁKAZNÍKY AREÁL NZM JENKOVSKÁ 1762 ČÁSLAV POZEMEK PAR.C.397/52 A 397/61 V K.O. ČÁSLAV | | | | | | |
| ČÁST DOKUMENTACE | D.5 ELEKTROINSTALACE | | | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU | | | | | | ČÍSLO VÝKRESU 02 | |
| SITUACE | | | | | | | |