

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Zajištění bezpečnostních služeb v budově Brno
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlem:	Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO:	00020478

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 8. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme její úplné znění společně s odpovědí zadavatele.

Otázka č. 1

Dobrý den,
na základě prohlídky místa plnění jsme se dozvěděli, že v budově je instalována EPS svedená k pracovníkům ostrahy. U EPS bývají vždy na základě požárního hlediska budovy nastaveny dva důležité časy. T1, čas, kdy pracovník musí zareagovat na požární poplach na panelu EPS a čas T2, kdy pracovník musí dorazit na místo požárního poplachu a zpět k panelu, aby v případě planého poplachu zabránil výjezdu HZS.

S ohledem na velikost budovy (a nemožnosti v takovém případě využití výtahu) a s odkazem na předchozí informaci ohledně využití pracovníků OZP, žádáme o sdělení času T2, tedy času, za který musí pracovník dorazit z vrátnice na nejvzdálenější místo v budově a zpět v případě požárního poplachu v tomto místě. Je to naprosto zásadní informace pro posouzení zdravotní a fyzické způsobilosti pracovníků ostrahy zařazených na plnění této VZ.

Odpověď zadavatele

Dobrý den,

v ústředně nájemce, která je svedena do prostoru Recepce/Ostrahy, je nastaven čas T2 na 240s.

V prostorách, kde působí druhý nájemce je nainstalovaný pouze systém EZS (Elektrický zabezpečovací systém) tj. pohybová čidla pro kontrolu pohybu a pro včasné zjištění vniknutí do střeženého prostoru. Hlásiče požáru jsou zapojena jako podpůrná do systému EZS pro případ zakouření prostoru nebo požáru. Nejedná se samostatný systém EPS s klasickou ústřednou vyvedenou do prostoru Recepce/Ostrahy, není nastaven systém času T1 a T2, a ani to nelze provést. Provádí se kontrola funkčnosti systému EZS a požárních čidel, jejím výstupem je zápis o kontrole. Výstup EZS je po pracovní době Ostrahy pouze na PCO. Jinak činnost pracovníků Ostrahy je standartní jako při narušení objektu.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl ponechat původní lhůtu pro podání nabídek. Nabídky je tedy možné podat do **22.08.2025, do 10:00 hodin**.

V Praze dne shodné s datem a časem elektronického podpisu

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Martina Chalupová
Oddělení veřejných zakázek