

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Ústí nad Labem

P1124

1395/22

Ing. Marek (marek@crsusti.cz)

8. 9. 2022

Stanovisko k záměru Jez Blšany – jezové zdi a lávka

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz jako uživatel mimopstruhového rybářského revíru 441 007 Blšanka 2 A, vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby výše uvedeného záměru s následujícími připomínkami:

- Cílem záměru je celková obnova jezového tělesa včetně lávky a souvisejících objektů nábřežních zdí.
- Během oprav nábřežních zdí bude zhotovena dočasná podélná hrázka, která zamezí zakalování vody a vyplavování cementových směsí do vodního toku, popřípadě příčná hrázka s převodem vody potrubím v dílčím úseku.
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot zejména cementových směsí do vodního toku.
- Alespoň tři týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SvčÚS z důvodu možného zajištění odlovu obsádky ryb a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady stavebníka. Odlov obsádky ryb bude zajišťovat místní organizace Podbořany, která je pověřena hospodařením na daném rybářském revíru. Kontakt na hospodáře, p. Braun, tel. 608 608 870.
- Požadujeme zachování přirozeně vzniklých výmolu na místech, kde nebudou narušovat stabilitu nábřežních zdí bez doplnění kamenného záhozu a následného urovnání, či použití kamenné dlažby.

S rybářským pozdravem



Ing. Tomáš Kava
jednatel ČRS, z. s., SvčÚS