



INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT, ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

ČSN EN 10204/3.1

elektrický servomotor otočný

t.č. 52030 - 52036, 52039



Třída 5. května 166

289 11 Pečky

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Typové číslo | 52030.9FE1NED |
| 2. Výrobní číslo | 00300064 |
| 3. Typové označení | MONED 120/155-25 |
| 4. Výkon elektromotoru | 0.37 kW |
| 5. Napětí elektromotoru | 3 x 400 V 50 Hz |
| 6. Vysílač polohy | 4-20 mA |
| 7. Doplnky | |

DMS2ED, BMO, DISPLEJ, AM/V

SEŘÍZENÍ SERVOMOTORU A ZKOUŠKY

- | | |
|---|-------------|
| 8a. Vypínací moment „zavírá“ | 120.0 Nm |
| 8b. Vypínací moment „otvírá“ | 120.0 Nm |
| 9. Rychlost přestavení | 25.0 ot/min |
| 10. Pracovní zdvih | 1980 ot. |
| 11. Nastavení převod. stupně signál. jednotky | |

Veškeré kusové, ověřovací a výběrové zkoušky byly provedeny podle příslušných technických podmínek, případně norem ČSN, EN

UPOZORNĚNÍ

Při montáži a uvedení do provozu se řiďte montážním návodem !

Datum

18.02.2010

Výstupní kontrola

ZPA PEČKY, z.s.
výstupní kontrola