

NAŠE ZNAČKA
PM-38982/2025/5504

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Veřejná zakázka: Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“, obdržel dne 9. 9. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

SO 02 Zemní ochranná hráz – nikde jsme nenalezli SN u žebrovaného potrubí DN 400 a DN 500
Bude upřesněno?

Odpověď:

Pevnost je definována položkami č. 86 a 89 **SN12**, v podkladech zadavatele v příloze F1 výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

Ve VV pol.100 deskové šoupě DN 1500 s el. pohonem – v projektové dokumentaci není nikde výkres.
Bude doplněn?

Odpověď:

Jedná se o výrobek popsany svou funkcí, výkres by měl být součástí dílenské dokumentace.

Dotaz č. 3:

Dále chybí Tabulky šachet. Budou doplněny?

Odpověď:

Výpis prvků je dán ve výkazu výměr (rozpočtu).

Dotaz č. 4:

PS mobilní čerpací agregát – chybí zde údaj o dopravní výšce čerpadla.
Bude doplněno?

Odpověď:

Zadavatel doplňuje údaj o dopravní výšce čerpala, která je 8 m.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.
podepsáno elektronicky