



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Michal Štefek

Tel.:

+420 596 657 346

E-mail:

michal.stefek@pod.cz

Datum:

18.9.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik <u>Sídlo:</u> Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 <u>IČO:</u> 70890021
Název veřejné zakázky:	02.030 Opatření pod přehradní hrází, OHO, stavba č. 4395
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1782
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-046832
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotazy:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 15.9.2025

Vážení,

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 2

030.11.5 - Přeložka náhonu na MVE

030.23.1 - Nový pevný jez v km 0.664 50 (TPE km 83.940)

V soupise prací těchto SO jsou položky, které odkazují na VV pol. 9.3 a 9.4 (SO 23.1), 10.6 a 10.7 (SO 11.5):

D		OST	Ostatní		
108	K	O001.1	Zkoušky a uvedení do provozu	kplť	1,000
			Poznámka k položce:		
			VV pol. 9.3		
109	K	O002	Předmět dodávky technologie	kplť	1,000
			Poznámka k položce:		
			VV pol. 9.4		

Co má být oceněno v těchto položkách – na jaký dokument odkazují poznámky k položkám (odkaz VV pol. x.x je uveden ve většině poznámek u položek v soupise prací)?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Upřesnění položky je uvedeno ve výkazu výměr, který byl zadavatelem doplněn v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.



DOTAZ DODAVATELE Č. 2 ZE DNE 15.9.2025

Dotaz č. 3

SO 34.1 – Provizorní přemostění

Součástí projektové dokumentace je složka D18_4__SO_34_1_Provizorni_premosteni, v soupise prací ale chybí položkový rozpočet pro SO 34.1

Pokud má být provizorní přemostění součástí CN, žádáme o doplnění příslušného položkového rozpočtu do soupisu prací.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Objekt SO_31_1 nebude zhotovitel oceňovat, neboť nebude realizován. Zadavatel omylem ponechal tento stavební objekt v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zhotovitel bude využívat stávající provizorní přemostění v obci.

DOTAZ DODAVATELE Č. 3 ZE DNE 15.9.2025

Dotaz č. 4

030.31.1 - Nový most v km 0,003 (TPE km 83.250)

V soupise prací SO 31.1. jsou položky:

D		21-M	Elektromontáže		
11	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	2,000

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210040011

Poznámka k položce:

P

VV pol. 59

11	M	RMAT0001	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M (SLOUP VO)		2,000
----	---	----------	---	--	-------

Poznámka k položce:

P

římse vpravo, kotvení sloupu VO přes patní desku (viz. elektro VO)

V soupise prací SO 31.1.1 elektro jsou položky:

1	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000
---	---	-----------	---	-----	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011

1	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	2,000
---	---	----------	---	-----	-------

Domníváme se, že se jedná o duplicitu.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel provedl úpravu v soupisu prací. Položky č. 112 a č. 113 byly zadavatelem odstraněny. Dále byla přidána nová pol. č. 117 Kotvení prvek sloupu VO zabetonovaný v ŽB římse. Upřesnění položek je zapracováno do aktualizovaného souboru Soupisu prací, který tvoří přílohu s názvem „1782 P02 Soupis stavebních prací, dodavek a služeb s vykazem vymer_aktualizace2“.



DOTAZ DODAVATELE Č. 4 ZE DNE 16.9.2025

Zadavatel dne 15.9.2025 dodatečně doplnil do zadávací dokumentace dokument výkaz výměr s názvem 1782_030_VV, jedná o zásadní dokument popisující činnosti dle soupisu prací a mající vliv na správnou kalkulaci ceny. Žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení termínu odevzdání nabídky.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel zohledňuje provedenou změnu a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

DOTAZ DODAVATELE Č. 5 ZE DNE 16.9.2025

V objektu 030.31.1 - Nový most v km 0,003 (TPE km 83.250) je položka 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB – zřízení v množství 171,636 m² a položka 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek – odstranění 710,636 m². Žádáme zadavatele o prověření tohoto rozporu.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel upřesnil položku v soupisu prací. Upřesnění položky je zapracováno do aktualizovaného souboru Soupisu prací, který tvoří přílohu s názvem „1782 P02 Soupis stavebních prací, dodavek a služeb s výkazem výměr_aktualizace2“.

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a upravuje znění odst. 12.1. zadávací dokumentace na novou lhůtu pro podání nabídek do 2.10.2025 do 10:00 hodin.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná Příloha č. 2 zadávací dokumentace (1782 P02 Soupis stavebních prací, dodavek a služeb s výkazem výměr_aktualizace2). Dodavatel je tak při zpracování nabídkové ceny povinen zohlednit zadavatelem provedené změny v položkovém rozpočtu.

S pozdravem

.....
Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49