

Č. j. PVL-54173/2025/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Otava, Strakonice – obnova Staré řeky
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 9. 9. 2025

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16. 9. 2025

Dotaz č. 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Staveništní komunikace:


Na základě jakých podkladů projekt předpokládá únosnost zemní pláně – rostlého terénu Edef2= 45 MPa?

Vzhledem k místu realizaci je takto vysoká únosnost rostlého terénu nepravděpodobná a pro dodržení tohoto parametru bude potřeba realizovat úpravu původních zemin. Jak je tato skutečnost zohledněna v projektu / rozpočtu?

Dále upozorňuji, že vrstva 25 cm štěrkodrti frakce 0/63 mm nedosáhne požadovaného modulu Edef2=80 MPa při únosnosti zemní pláně Edef2= 45 MPa.

Prosím Vás o úpravu skladby nebo změnu požadavku na Edef2 =60 MPa při únosnosti zemní pláně 45 MPa a vrstvě štěrkodrti 25 cm.


V OSTATNÍCH ÚSECÍCH (KM 0,000–0,119 80 A 0,227 60–0,526 50)



Dotaz č. 2

Výskyt zvláště chráněných druhů na lokalitě:

Výpis z nálezové databáze:



Mapa ZCHD

Ledňáček říční, skokan štíhlý, ropucha obecná, sluka lesní, strakapoud prostřední, slavík obecný, vranka obecná, mník jednovousý, dudek chocholatý, vodouš kropenatý, orel mořský

Na lokalitě je nacházejí zvláště chráněné druhy!

Pro realizaci požádal investor o výjimku. V projektové dokumentaci je chybně uvedeno, že na lokalitě se nevyskytují chráněné druhy. Žádám Vás o doložení/poskytnutí výjimky + upřesňující podmínky pro realizaci.

V projektu / rozpočtu stavby chybí biologický dohled / slovení rybí obsádky před zahájením prací, přemístění živočichů na náhradní lokalitu.

Žádám Vás o upřesnění nebo doplnění PD a rozpočtu.

Dotaz č. 3**Navržená technologie těžby sedimentu:**

Dokumentace předpokládá nasazení dozeru, který bude vyhrnovat sediment na sjezdy umístěné po 50 metrech.

Tento předpoklad neodpovídá reálnému stavu, protože:

- Není známa únosnost dna a ani mocnost sedimentu
- Sediment je trvale pod vodou

Pokud není známa únosnost dna a ani mocnost sedimentu v korytě – není možné na takové práce nasadit dozer.

Dle názoru uchazeče je jediná možná technologie těžby sedimentu z břehu pomocí rypadla s dlouhým dosahem.

To ale znamená zásah do vzrostlé zeleně – kácení vzrostlých stromů.

Umožní investor případné kácení vzrostlých stromů?

Žádám Vás o navržení reálné technologie těžby sedimentu.

Pokud je jediná možná technologie pomocí dozoru v korytě – doložte prosím únosnosti dna a konkrétní mocnosti sedimentu.

Práce v ochranném pásmu:

Projekt ani rozpočet neřeší práce v ochranném pásmu nadzemního vedení 22 kV.

Žádám Vás o doplnění prací v ochranném pásmu vedení minimálně do rozpočtu.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**ad dotaz č. 1**

Hodnoty únosnosti ve vzorovém řezu jsou orientační, kontrola únosnosti zatěžovacími zkouškami není požadována. Dodavatel nacení položky v souladu s nabídkovým rozpočtem. Jedná se o staveništní komunikaci, která bude extrémně zatěžována pouze po dobu provádění stavby. Předpokládá se vznik deformací, které však nebrání pohybu nákladních vozidel uzpůsobených k pohybu v terénu. Ve střední části trasy, kde je komunikace vedena v patě svahu, který je zároveň břehem koryta, bude pláň komunikace sypána na podkladní vrstvu z netříděného lomového kamene. Po dokončení stavby bude komunikace dosypána a urovňována do předepsané podoby a bude sloužit jako stezka pro chodce a cyklisty, případně údržbu. Výměry kubatur uvedené v soupisu prací jsou předpokládány. V případě zjištění jiných podmínek (např. únosnosti zemin) mohou být, po předchozím odsouhlasení zadavatele, změněny v souladu se smlouvou.

ad dotaz č. 2

Zadavatel zajistil předem rozhodnutí o povolení výjimky, které doplňujeme do podkladů. Zadavatel zajistí před zahájením stavby slovení rybí obsádky prostřednictvím místní organizace Českého rybářského svazu. Zadavatel rovněž zajistí biologický dohled a přemístění případně se vyskytujících chráněných živočichů. Tyto náklady nejsou součástí ceny díla a hradí je samostatně zadavatel.

ad dotaz č. 3

Projektová dokumentace neurčuje technologii těžby a upozorňuje na nízkou únosnost dna. Těžba podvodním dozerem není předepsána, dodavatel by měl nacenit odtěžení sedimentu jím předpokládanou technologií v daném objemu. Projektová dokumentace stanovuje průseky po 50 metrech, ale nejedná se o podmínku, ale předpoklad a snahu omezit nutnost kácení dřevin. Nebude-li možné použít jinou šetrnější technologii těžby, je možné změnit rozsah kácení dřevin. Náklady spojené se zřizováním a odstraňováním sjezdů a vjezdů (včetně vjezdů do koryta a případných dočasných násypů v korytě pro zajištění dosahu zhotovitelem zvolené těžební mechanizace) jsou součástí pol.č.8 objektu ST4526/6-VRN.

Stávající podzemní i nadzemní sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci a ve vyjádřeních příslušných správců. Při práci v blízkosti těchto sítí je potřeba dodržovat podmínky správců a nařízení plánu BOZP. Tyto práce se naceňují do položky č.13 objektu ST4526/6-VRN (Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP).

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neuveřejnil toto vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení, prodlužuje zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem:

Dodavatel může podat nabídku do 2. 10. 2025 do 10:00 hod.

Přílohy:

Výjimka z ochrany chráněných živočichů

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční