



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Janem Šimůnkem, vedoucím oddělení realizace investic
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Miřejovice – modernizace technologie 2. a 3. jezového pole – průzkumné práce
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení zadávacího řízení: 11. 09. 2025

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16. 09. 2025

Dotaz:

1. Místo realizace jádrových vrtů je umístěno pod vedením VN 22kV, bude toto vedení v době realizace prací přeloženo?
2. Jeden jádrový vrt je umístěn v nátoku na elektrárnu, bude v době realizace uvolněn přístup do kanálu pro lodní dopravu v šířce cca 10 m a bude tato elektrárna v době realizace odstavena z provozu?
3. Objednatel zajistí v předstihu před zahájením prací stavební povolení, havarijní a povodňový plán?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz:

1. V současné době probíhají ze strany zadavatele jednání se společností ČEZ Distribuce a. s. ohledně potřebných opatření vzhledem k realizaci vrtů v blízkosti VN. Předpokládá se odpojení VN po celou dobu realizace vrtů (cca 2 – 3 týdny).

-
2. V případě operativního vyhodnocení nutnosti a reálnosti realizace jednoho jádrového vrtu v nátoku na elektrárnu, bude v době realizace zajištěn zadavatelem přístup do kanálu pro lodní dopravu v šířce cca 10 m a tato elektrárna bude v době realizace odstavena z provozu.
 3. Zajištění havarijního plánu a plánu BOZP je součástí plnění zhotovitele. Stavební povolení na provádění průzkumných prací není potřeba.

Ing. Jiří Pechar
ředitel sekce technické