



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Michal Štefek

Tel.:

+420 596 657 346

E-mail:

michal.stefek@pod.cz

Datum:

25.9.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik <u>Sídlo:</u> Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 <u>IČO:</u> 70890021
Název veřejné zakázky:	02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, stavba č. 4396
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1775
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-045614
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotazy:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 22.9.2025

V rámci technické kvalifikace (způsobilosti) požadujete u několika bodů v rámci požadavku na referenční zakázky uchazeče i referenční zakázku u jednotlivých osob týmu reference, které splňují požadavek na vodní díla povolená na základě stavebního povolení dle § 55 odst. 1 písm. a), b), d) a f) vodního zákona. Definování referencí na stavby dle vodního zákona směřuje jednoznačně pouze na stavby realizované dle české legislativy na území českého státu. Takový požadavek je v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zadavatel nemá jediný důvod, proč by neměl uznat stavby obdobné realizované v zahraničí, minimálně na území EU. Žádáme o změnu zadávacích podmínek, kde bude nade vší pochybnost zřejmé, že zadavatel uzná jasně definovaný druh (typ) staveb, a nikoliv pouze stavby realizované dle vodního zákona. Adekvátně s tím žádáme o prodloužení lhůty na podání nabídek dle zákona.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Požadavek na prokázání zkušeností s realizací stavebních prací na vodních dílech povolených podle § 55 odst. 1 písm. a), b), d) a f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), byl do zadávací dokumentace zařazen z důvodu povahy a složitosti předmětu této veřejné zakázky. Zadavatel považuje za nezbytné, aby dodavatelé doložili reference odpovídající typově a komplexností obdobným vodním dílům, u nichž je vyžadována nejen samotná technická realizace, ale také splnění souvisejících procesních a technických podmínek vyplývajících z vodního zákona.

Současně však zadavatel v souladu s odst. 4.5 Zadávací dokumentace umožňuje prokázání požadovaných referencí prostřednictvím zakázek realizovaných v zahraničí. V souladu s § 81 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platí, že v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Účastník tedy může doložit zahraniční reference, pokud jejich věcný obsah a rozsah odpovídá požadavkům zadavatele vymezeným v zadávací dokumentaci.



S ohledem na výše uvedené zadavatel konstatuje, že jeho požadavek není v rozporu se zákonem, zadavatel proto nepovažuje za nezbytné měnit zadávací podmínky ani prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

DOTAZ DODAVATELE Č. 2 ZE DNE 22.9.2025

U bodu dvě v rámci požadavku na referenční stavby uchazeče je požadavek na dvě stavby v souhrnné hodnotě min. 200 mil. Kč bez DPH, přičemž aspoň jedna musí být za min. 110 mil. Kč bez DPH a aspoň jedna musí být na realizaci protipovodňové výstavby podél vodního toku. Chápeme správně, že pokud jedna zakázka bude např. za 300 mil. Kč bez DPH a splní rovněž požadavek na realizaci protipovodňové výstavby podél vodního toku, tak druhá reference může být řádově i v hodnotě několika tisíc Kč bez DPH?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Ano, takto doložené zakázky mohou být dodavatelem předloženy.

DOTAZ DODAVATELE Č.3 ZE DNE 22.9.2025

Proč je reference dle bodu 5) požadována pouze u staveb vodního díla povolená na základě stavebního povolení dle § 55 odst. 1 písm. a), b), d) a f) vodního zákona? Dle našeho názoru se jedná o nepřiměřený požadavek a žádáme o jeho změnu v souladu se zákonem – jako uchazeč nevidíme relevantní důvod, proč by měl být požadavek na realizaci kamenného opevnění v určitém objemu vztahen pouze na vodního díla povolená na základě stavebního povolení dle § 55 odst. 1 písm. a), b), d) a f) vodního zákona. To stejné pak platí u bodu 6) požadavků na referenční zakázky.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Požadavek na to, aby referenční zakázky dle bodů 5) a 6) byly realizovány na vodních dílech povolených podle § 55 odst. 1 písm. a), b), d) a f) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, vychází z charakteru a složitosti předmětu této veřejné zakázky.

Tento výčet ustanovení zahrnuje vodní díla, jejichž povolovací proces i technická náročnost jsou srovnatelné s předmětem zadávané zakázky. Zadavatel má za cíl zajistit, aby dodavatel disponoval prokazatelnými zkušenostmi s obdobně složitými stavbami, kde je nutné zajistit nejen samotnou realizaci kamenných opevnění či monolitických betonových konstrukcí v daném objemu, ale i splnění požadavků vyplývajících z vodního zákona a souvisejících správních řízení.

Omezení referencí na vodní díla povolená dle uvedených písmen tedy není samoúčelné, ale je stanoveno z důvodu přiměřenosti a relevance – má zaručit, že dodavatel bude mít zkušenost se zakázkami, jejichž povaha a komplexnost odpovídá požadavkům této veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené nepovažuje zadavatel požadavek za nepřiměřený a ponechává jej v původní podobě.

DOTAZ DODAVATELE Č. 4 ZE DNE 22.9.2025

V bodě 7 na referenční zakázky uchazeče požadujete „minimálně jednu dokončenou realizaci stavebních prací na výstavbu nebo rekonstrukci silničního mostu přes koryto vodního toku, jehož délka nosné konstrukce je min. 20 m a jedna dokončená realizace stavebních prací na výstavbu nebo rekonstrukci silničního mostu s předpjatou nosnou konstrukcí“. Žádáme o změnu zadávacích podmínek tak, že výše uvedené je možné doložit pouze jednou referenční zakázkou, pokud splňuje oba požadované parametry.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel trvá na znění svého požadavku technické kvalifikace v bodu 7 odst. 4.4.1. zadávací dokumentace a nebude zadávací podmínky měnit.

DOTAZ DODAVATELE Č. 5 ZE DNE 22.9.2025

U požadavků na členy realizačního týmu požadujete u osoby stavbyvedoucího pro vodní stavby mimo jiné požadavek na 5 referenčních zakázek, ale požadavek na jejich hodnotu požadujete pouze u tří



z nich, kdy musí být souhrnně v hodnotě min. 250 mil. Kč bez DPH a jedna referenční zakázka navíc musí být v hodnotě min. 110 mil. Kč bez DPH. Požadavek na 5 referenčních zakázek se nám jeví jako nepřiměřený s ohledem na hodnotu veřejné zakázky, s ohledem na nastavení požadavků na referenční zakázky uchazeče, které jsou výrazně nižší co do požadavku na počet referencí a zároveň je počet 5 referencí irelevantní s ohledem na další požadavky co do velikosti zakázek, kdy opět může být splněno např. jednou zakázkou za 250 mil. Kč bez DPH a pak dalšími 4 referencemi v řádu několika tisíc. S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu s ohledem na zásadu přiměřenosti, a to maximálně na 3 referenční zakázky souhrnně v hodnotě min. 250 mil. Kč bez DPH a jedna referenční zakázka navíc musí být v hodnotě min. 110 mil. Kč bez DPH.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Požadavek na doložení 5 referenčních zakázek osobou stavbyvedoucího pro vodní stavby byl stanoven z důvodu povahy, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky. Zadavatel považuje za nezbytné, aby osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího pro vodní stavby prokázala dostatečně širokou a dlouhodobou praxi v realizaci vodohospodářských staveb různého charakteru.

Zadavatel tímto způsobem usiluje o to, aby se klíčová osoba realizačního týmu neprokázala pouze jednou či dvěma významnými zakázkami, ale doložila kontinuální odbornou zkušenost napříč více realizovanými zakázkami, což je z hlediska řádného plnění této veřejné zakázky zásadní.

Zadavatel má za to, že požadavek na 5 referenčních zakázek je v daném kontextu přiměřený. Požadavek je rovněž nastaven tak, aby umožnil přístup dostatečnému okruhu kvalifikovaných dodavatelů, přičemž současně zajišťuje, že klíčové osoby budou disponovat zkušenostmi odpovídajícími potřebám zadavatele.

Zadavatel proto neuvažuje o změně tohoto požadavku, neboť má za to, že je stanoven v souladu se zásadou přiměřenosti a odráží reálné potřeby řádné realizace této veřejné zakázky.

DOTAZ DODAVATELE Č. 6 ZE DNE 22.9.2025

U požadavků na členy realizačního týmu požadujete u osoby stavbyvedoucího pro dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce mimo jiné požadavek na 5 referenčních zakázek, ale požadavek na jejich hodnotu požadujete pouze u tří z nich, kdy musí být souhrnně v hodnotě min. 40 mil. Kč bez DPH a jedna referenční zakázka navíc musí prokazovat realizaci silničního mostu s předpjatou nosnou konstrukcí v min. délce 20 m. Požadavek na 5 referenčních zakázek se nám jeví jako nepřiměřený s ohledem na hodnotu veřejné zakázky (této její části), s ohledem na nastavení požadavků na referenční zakázky uchazeče (požadavek pouze na jednu obdobnou referenci), které jsou výrazně nižší co do požadavku na počet referencí a zároveň je počet 5 referencí irelevantní s ohledem na další požadavky co do velikosti zakázek, kdy opět může být splněno např. jednou zakázkou za 40 mil. Kč bez DPH a pak dalšími 4 referencemi v řádu několika tisíc.

S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu s ohledem na zásadu přiměřenosti, a to maximálně na 3 referenční zakázky souhrnně v hodnotě min. 40 mil. Kč bez DPH a jedna referenční zakázka navíc musí prokazovat realizaci silničního mostu s předpjatou nosnou konstrukcí v min. délce 20 m.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Požadavek zadavatele na doložení 5 referenčních zakázek osobou stavbyvedoucího pro dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce je stanoven přiměřeně s ohledem na povahu, složitost a technická rizika této části veřejné zakázky. Účelem požadavku je zajistit, aby klíčová osoba disponovala dostatečně širokou praxí a prokázala zkušenost nejen s významnými zakázkami, ale i s realizací více projektů různého rozsahu a charakteru. Zadavatel proto nebude tento požadavek měnit a trvá na jeho zachování v původním znění.

DOTAZ DODAVATELE Č. 7 ZE DNE 22.9.2025

U požadavků na členy realizačního týmu požadujete u osoby stavbyvedoucího pro pozemní stavby mimo jiné požadavek na 5 referenčních zakázek jako je část předmětu veřejné zakázky, tj. výstavba průmyslových nebo skladových hal. Alespoň 1 z doložených referenčních zakázek pak musí být ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH. Požadavek na 5 referenčních zakázek se nám jeví jako nepřiměřený s ohledem na hodnotu veřejné zakázky (této její části), s ohledem na nastavení požadavků na referenční zakázky uchazeče (požadavek pouze na jednu obdobnou referenci), které jsou výrazně



nižší co do požadavku na počet referencí a zároveň je počet 5 referencí irelevantní s ohledem na další požadavky co do velikosti zakázek, kdy opět může být splněno např. jednou zakázkou za 10 mil. Kč bez DPH a pak dalšími 4 referencemi v řádu několika tisíc.

Proč zadavatel neumožňuje v rámci referenčních zakázek prokázat reference taktéž rekonstrukcemi a umožňuje pouze výstavbu? Takový požadavek se jeví jako rozporný se zákonem.

S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu s ohledem na zásadu přiměřenosti, a to maximálně na 1 referenční zakázku (výstavba průmyslových nebo skladových hal) ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH, tak aby odpovídalo požadavku v rámci referenčních zakázek uchazeče.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel uvádí, že požadavek na doložení pěti referenčních zakázek osobou stavbyvedoucího pro pozemní stavby, zaměřený na výstavbu průmyslových nebo skladových hal, je stanoven tak, aby odpovídal povaze a rozsahu předmětné části veřejné zakázky.

Cílem zadavatele je zajistit, aby osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího pro pozemní stavby prokázala dostatečně širokou a praktickou zkušenost s realizací více obdobných staveb různého rozsahu, a to nikoli pouze prostřednictvím jedné zakázky vyšší finanční hodnoty, nýbrž i s ohledem na koordinaci a řízení více projektů. Tento požadavek je proto z hlediska složitosti a nároků na realizaci dle názoru zadavatele zcela přiměřený.

Pokud jde o otázku uznatelnosti rekonstrukcí, zadavatel zdůrazňuje, že účelem požadavku je ověřit zkušenost stavbyvedoucího s procesy a technologiemi výstavby nových průmyslových či skladových hal, které jsou v řadě ohledů odlišné od rekonstrukčních prací. Zadavatel proto neshledává důvod pro změnu zadávacích podmínek a trvá na jejich zachování v původní podobě.

DOTAZ DODAVATELE Č. 8 ZE DNE 22.9.2025

U požadavků na členy realizačního týmu požadujete u osoby geodeta mimo jiné požadavek na 5 referenčních zakázek. Současně 3 z doložených referenčních zakázek musí být ve finančním objemu min. 250 mil. Kč bez DPH souhrnně za tři zakázky a 1 z doložených referenčních zakázek musí být ve finančním objemu min. 110 mil. Kč bez DPH charakteru úpravy koryta vodního toku. Požadavek na 5 referenčních zakázek se nám jeví jako nepřiměřený s ohledem na hodnotu veřejné zakázky (této její části), s ohledem na nastavení požadavků na referenční zakázky uchazeče, které jsou výrazně nižší co do požadavku na počet referencí a zároveň je počet 5 referencí irelevantní s ohledem na další požadavky co do velikosti zakázek, kdy opět může být splněno např. jednou zakázkou za 250 mil. Kč bez DPH a pak dalšími 4 referencemi v řádu několika tisíc. Navíc dle našeho názoru není relevantní u pozice geodeta, že jedna zakázka musela probíhat u úpravy koryta vodního toku v daném objemu (zde už zadavatel nechce ani stavby dle vodního zákona).

Rovněž je v rozporu se zákonem požadovat u geodeta určitou finanční hodnotu celé zakázky, jelikož ta nehovoří vůbec nic o tom, jaký rozsah geodetických činností byl na dotčené zakázce a nemá tak vypovídací hodnotu stran zkušenosti a odbornosti dotčeného člena týmu.

S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu s ohledem na zásadu přiměřenosti, a to maximálně na 5 referenčních zakázek (výstavba nebo rekonstrukce staveb) v pozici geodeta.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel uvádí, že požadavky na prokázání zkušeností osoby geodeta byly nastaveny tak, aby odpovídaly povaze a složitosti předmětu požadovaného plnění.

Cílem těchto kvalifikačních předpokladů je ověřit, že osoba vykonávající činnost geodeta má nejen odpovídající odbornost, ale i dostatečnou praxi při realizaci staveb obdobného charakteru a rozsahu. Požadavek na doložení více referenčních zakázek a jejich finanční objem slouží právě k tomu, aby zadavatel získal jistotu, že geodet má praktické zkušenosti s rozsáhlejšími a technicky náročnými projekty, které jsou svou složitostí srovnatelné s předmětem této veřejné zakázky.

Co se týče požadavku na referenci v rámci úpravy koryta vodního toku, zadavatel jej považuje za nezbytný vzhledem k předmětu plnění a jeho specifikům. Požadavek na finanční hodnotu zakázky je pak stanoven jako objektivní a jednoznačně ověřitelné kritérium, které zajišťuje, že člen týmu má zkušenost s odpovídajícími projekty.

Zadavatel proto konstatuje, že zadávací podmínky jsou nastaveny přiměřeně, zákonně a v souladu se zásadou rovného zacházení, a neshledává důvod k jejich změně.



DOTAZ DODAVATELE Č. 9 ZE DNE 22.9.2025

U požadavků na členy realizačního týmu požadujete u osoby geotechnika mimo jiné požadavek na to, že musel působit min. u tří obdobných zakázek jako je předmět veřejné zakázky, tj. stavba vodního díla ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za každou zakázku (pro účely této veřejné zakázky jsou uznatelná vodní díla povolená na základě stavebního povolení vydaného podle §55, odst. 1 písm. a), b), d) a f) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění) a dále musel působit min. u tří zakázek charakteru stavba mostních konstrukcí povolená na základě stavebního povolení vydaného podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve finančním objemu min. 60 mil. Kč bez DPH souhrnně za tři zakázky a 1 z doložených referenčních zakázek musí být ve finančním objemu min. 40 mil. Kč bez DPH. Požadavek na 6 referenčních zakázek se nám jeví jako nepřiměřený s ohledem na hodnotu veřejné zakázky (této její části), s ohledem na nastavení požadavků na referenční zakázky uchazeče, které jsou výrazně nižší co do požadavku na počet referencí a zároveň je počet 6 referencí irelevantní s ohledem na další požadavky co do velikosti zakázek, kdy opět může být splněno u dopravních staveb např. jednou zakázkou za 40 mil. Kč bez DPH a pak dalšími 2 referencemi v řádu několika tisíc. Navíc dle našeho názoru není relevantní u pozice geotechnika, že musí mít reference na stavby dle vodního zákona a zákona o pozemních komunikacích, což opět omezuje prokázání referencemi na území ČR. Dále je naprosto nemyslitelné, aby zadavatel požadoval u jedné osoby reference v počtu 3 kusů z naprosto odlišných stavebních oblastí – vodní díla a dopravní stavby - mosty. Jako jsou specializované na stavebním trhu stavební společnosti, tak se samozřejmě v rámci praxe specializují jejich zaměstnanci, a kdo dělá pro dopravní společnost (resp. specializace mosty), tak logicky nemůže mít reference na vodní díla a naopak. Zadavatel tak musí takový požadavek umožnit prokázat dvěma osobami.

Rovněž je v rozporu se zákonem požadovat u geotechnika určitou finanční hodnotu celé zakázky, jelikož ta nehovoří vůbec nic o tom, jaký rozsah geotechnických činností byl na dotčené zakázce a nemá tak vypovídací hodnotu stran zkušenosti a odbornosti dotčeného člena týmu.

S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu s ohledem na zásadu přiměřenosti, a to maximálně na tři reference v oblasti vodních děl nebo tři reference v oblasti dopravních staveb. Pokud by požadoval zadavatel reference z obou stavebních oblastí, pak musí umožnit prokázání požadavku dvěma osobami.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Požadavky na osobu geotechnika byly zadavatelem stanoveny tak, aby odpovídaly složitosti povaze předmětu plnění. Požadavek na prokázání referencí v oblasti vodních děl i mostních konstrukcí je nezbytný pro zajištění kvalifikace a zkušeností osoby v obou klíčových segmentech této veřejné zakázky. Stanovení minimálních hodnot referenčních zakázek pak představuje objektivní a ověřitelné kritérium prokazující odbornou praxi.

Co se týče prokazování referencí na území ČR a možnost doložit reference získané dodavatelem v zahraničí odkazuje zadavatel na odpověď na Dotaz č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel proto neshledává důvod ke změně zadávacích podmínek a trvá na jejich původním znění.

DOTAZ DODAVATELE Č. 10 ZE DNE 22.9.2025

1) Bude požadována následná péče o vysazené rostliny v rámci objektu 040.61.1 Výsadba náhradních porostů? Technická zpráva uvažuje s 3letou následnou péčí, ale soupis prací žádné položky pro tyto práce neobsahuje.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ne, zadavatel nebude požadovat po zhotoviteli následnou péči o vysazené rostliny.

DOTAZ DODAVATELE Č. 11 ZE DNE 22.9.2025

2) Soupis prací 040.61.1.1 Výsadba náhradních porostů – je uvedeno správné množství u položky č. 7 pro dodávku půdního kondicionéru? Dle vyjádření našeho dodavatele těchto prací je uvedené množství 1214,6 kg enormní a postačila by přibližně desetina tohoto množství.



ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Uvedené množství půdního kondicionéru je v souladu s návrhem projektanta výsadeb – viz Technická zpráva str. 10.

Z důvodu podpory a zabezpečení výsadeb v možném dlouhodobém období sucha ve vegetační době, se navrhuje použití vhodných přípravků, které podpoří zakořenění a umožní zlepšit vodní režim v půdě. Lze použít vhodný půdní kondicionér, který je vhodnější aplikovat plošně.

Ve výkazu výměr a rozpočtu je použita ideální varianta - plošné použití půdního kondicionéru na bázi silikátových koloidů v dávce 100g/m². Aplikace bude provedena v celé ploše výsadeb.

DOTAZ DODAVATELE Č. 12 ZE DNE 22.9.2025

3) *Žádáme o specifikaci položky č.14 – D+M Vyústního objektu z lomového kamene 1 kpl, která se součástí SO 02 Dešťová kanalizace pro stavbu skladovací haly.*

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel po získání stavebního povolení předá zhotoviteli finální podobu výkresové dokumentace k vyústnímu objektu.

Předpokládá se, že šikmá stěna svahu v místě vyústění potrubí kanalizace bude obložena rovinaninou z lomového kamene, které budou uloženy nasucho s vyklínováním. Tloušťka rovinaniny ve svahu bude min. 400 mm. Rozměry a tvar vyústního objektu musí být přizpůsobeny skutečnému stavu svahu. Minimální rozměry vyústního objektu budou 1400 x 2000 mm. Kamenná rovinanina bude provedena tak, aby každý kus kamene měl hmotnost min. 100 kg. Vyústní objekt bude ukončen opěrnou patkou z lomového kamene, která bude založena pod úroveň nivelety dna vodoteče, a do níž bude rovinanina opřena.

DOTAZ DODAVATELE Č. 13 ZE DNE 22.9.2025

4) *Žádáme o specifikaci akumulční nádrže na dešťovou vodu, která se součástí SO 02 Dešťová kanalizace pro stavbu skladovací haly, položka č. 24. V soupisu prací není uveden materiál nádrže, celkový objem, rozměry.*

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel po získání stavebního povolení předá zhotoviteli finální podobu výkresové dokumentace k akumulční nádrži. Předpokládá se typová akumulční betonová prefabrikovaná nádrž o užitném objemu cca 35 m³ s přepadem. Nádrž bude určena pro instalaci pod hladinou spodní vody. Nádrž je možné skládat a propojit jako spojené nádoby. Předpokládá se pojezd vozidly po nádrži až do hmotnosti 40t. Položka obsahuje dopravu a manipulaci.

S pozdravem

Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49