

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 26.9.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik <u>Sídlo:</u> Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, <u>Doručovací číslo:</u> 701 26 <u>IČO:</u> 70890021
Název veřejné zakázky:	02.030 Opatření pod přehradní hrází, OHO, stavba č. 4395
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1782
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-046832
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotazy:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 23.9.2025

Jedná se o objekt 030.11.1 Úprava koryta v úseku km 0,000 – 0,551 78:

Položka č. 13 – Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním – 38,160 m3.

V poznámkách je 77*0,15 „VV pol. 1,21“

13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,160		0,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
			Online PSC					
			W		8,20	"VV pol. 1.20"		
			W		11,550	77*0,15 "VV pol. 1.21"		
			W		18,410	18,41 "VV pol. 1.24"		
			W		38,160	Součet		

Ve výkaze výměr v PDF:

Položka	Popis položky	Kubatura	jednotka	Odkaz na přílohu
1.21	Vrstva kameniva 16/32 mm, tl. 150 mm	77,00	m2	
	Místní materiál z výkopu vyříděný v třídící lince			
	Dovoz materiálu z MD ze vzdálenosti 3 km (ze zátopy VD NH)			
	sjezd na LB	77,00	m2	11.1_2.6

Ve stejném objektu v rozpočtu je také položka č. 35 - Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm – 11,55 m3

Poznámka 77*0,15 „VV pol. 1,21.

35	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	11,550		0,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291111111					
			Online PSC					
			W		11,550	77*0,15 "VV pol. 1.21"		

Máme dotaz, zda náhodou mezi položkami 13 a 35 není duplicita?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel provedl upřesnění v soupisu prací. Položka č. 13 – Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - byla zadavatelem upřesněna a pol. č. 35 – podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm - byla zadavatelem odstraněna. Upřesnění položky je zapracováno do aktualizovaného souboru Soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace s názvem „1782 P02 Soupis stavebních prací, dodavek a služeb s vykazem výmer_aktualizace4“.

DOTAZ DODAVATELE Č. 2 ZE DNE 23.9.2025

Jedná se opět o objekt 030.11.1 Úprava koryta v úseku km 0,000 – 0,551 78:

Položka č. 36 – Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva – 109,00m²

Poznámka:

36	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	109,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291211111						
VV		109 „1/B“			109,000			
37	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV		96*0,25 Přepočtené koeficientem množství			24,000			

109 „1/B“

Ve výkaze výměr v PDF je uvedeno, že podsyp je z místního materiálu z výkopu – v tom případě by měla být položka označena např. R a mělo by být v poznámce uvedeno, že materiál se použije s vytříděného materiálu.

Viz Výkaz výměr v PDF:

1.18	ŽB panely 1/B tl. 215 mm, š. 3.0 m, dl. 1.5 m	24,00	ks	
	Dodávka a montáž			
	sjezd na LB	7,00	ks	11.1_2.6
	sjezd u MVE	17,00	ks	11.1_2.8
1.19	Podsyp z kameniva 4/8 mm, tl. 50 mm	109,00	m2	
	Podsyp je z místního materiálu z výkopu vytříděného v třídící lince			
	Dovoz materiálu z MD ze vzdálenosti 3 km (ze zátopy VD NH)			
	sjezd na LB	32,00	m2	11.1_2.6
	sjezd u MVE	77,00	m2	11.1_2.8

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel provedl upřesnění v soupisu prací. Položka č. 36 – Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva - byla zadavatelem odstraněna a nahrazena pol. č. 60 Zřízení plochy ze silničních panelů s ložem tl. 50 mm z místního tříděného kameniva. Upřesnění položky je zapracováno do aktualizovaného souboru Soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace s názvem „1782 P02 Soupis stavebních prací, dodavek a služeb s vykazem výmer_aktualizace4“.

DOTAZ DODAVATELE Č. 3 ZE DNE 23.9.2025

Objekt 030.31.1 – Nový most v km 0,003 obsahuje opakovaně položky pro 1200 m³ podpěrných skruží, a to v položce č.44+45 a duplicitně v položce č.90. Žádáme o úpravu výkazu výměr

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel poskytl odpověď ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

DOTAZ DODAVATELE Č. 4 ZE DNE 23.9.2025

Vážený Zadavateli,

obracíme se na Vás s dotazy k Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „02.030 Opatření pod přehradní hrází, OHO, stavba 4395“ a žádostí o jejich vyjasnění. Jednotlivé dotazy jsou okazovány k souvisejícím stavebním objektům.

SO 030.31.1 – Nový most v km 0,003 (TPE km 83.250)

V soupisu prací jsou uvedeny položky

44/ 334951113 – Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení

1 200,000 m³

45/ 334952113 - Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění

1 200,000 m³

90/ 94890 – PODPĚRNÉ SKRUŽE – ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

1 200,000 m³

Obracíme se na Vás se žádostí o kontrolu soupisu prací, resp. vyloučení duplicity položek nebo jejího vysvětlení

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel poskytl odpověď ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

DOTAZ DODAVATELE Č. 5 ZE DNE 23.9.2025

SO 030.13.1 – Pravostranná nábrežní zeď v úseku km 0,003 00 – 0,118 80

Žádáme Vás o prověření správnosti uvedené jednotky v položce

75/ M 35442062 – pás zemnicí 30x4mm FeZn - 335,000 kg

položka uvádí materiál k položce 74/2102200001 – Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn, která je uvedena v metrech (335,000 m)

Děkujeme Vám za odpověď

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Jedná se o ceníkovou položku s danou jednotkou kg. Podle výrobce 1 kg odpovídá délce 1 bm. Tzn. v m.j. kg a m se jedná o stejnou hodnotu.

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel doplňuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr o položku ve SO 030.31.1 pol. č. 120 Mostní list, 1 ks.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná Příloha č. 2 zadávací dokumentace (1782 P02 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_aktualizace4). Dodavatel je tak při zpracování nabídkové ceny povinen zohlednit zadavatelem provedené změny v položkovém rozpočtu.

S pozdravem

.....
vz Michal Štefek
administrátor veřejných zakázek