



Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Povodí Odry, státní podnik  
Varenská 3101 / 49  
70200 Ostrava

Značka: 9773/V020150/2025/KL  
ID stavby: 039121

Ostrava, dne: 14.8.2025

Věc: **Těžení nánosů z vodního toku Sedlnice – Ženkla, km 18,120 - 2,337 v k.ú. Ženkla**  
*Sdělení (neslouží jako stanovisko pro povolení záměru)*

Upozorňujeme, že vzhledem k duplicitnímu podání žádosti 20154/2025, která je naprosto shodná s řešenou žádostí 20150/2025, byl požadavek 20154/2025 stornován.

**Popis záměru:**

Předložená dokumentace řeší těžení nánosů z vodního toku Sedlnice – Ženkla, km 18,120 - 2,337 v k.ú. Ženkla.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme** – viz níže uvedené připomínky k předložené projektové dokumentaci.

**Připomínky k předložené projektové dokumentaci:**

- Odtěžení nánosů bude probíhat na parc.č. 2133/8 v k.ú. Ženkla v blízkosti vodovodního řadu DN100 PVC.
- Požadujeme **okótovat** kolizní místo (odstupovou vzdálenost, délku kolize atd.) a předložit **okótovaný příčný řez** v místě kolize s řešeným vodovodním řadem. Orientační hloubka uložení vodovodního řadu v řešeném místě je 1,0 m.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - **se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme**.
- Při zpracování projektové dokumentace požadujeme respektovat podmínky a připomínky uvedené ve výše citovaném stanovisku.
- Doplněnou projektovou dokumentaci požadujeme opětovně **předložit k odsouhlasení** dle výše uvedených připomínek, a to formou **nové žádosti** o stanovisko (např. na stránkách [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz)).


**Upozornění:**

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

Značka: 9773/V020150/2025/KL

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 36

  
Ing. Hana Vyškovská  
teamleader oddělení vyjadřování

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

## **Ověřovací doložka převodu z analogové do digitální podoby podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Převodem dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

### **Zajišťovací prvek:**

bez zajišťovacího prvku

**Počet listů vstupu:** 3

### **Subjekt, který převod dokumentu provedl:**

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 70200 Ostrava

### **Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

19.8.2025

### **Jméno a příjmení osoby, která převod dokumentu provedla:**

podatelna OV