



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 23.10.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 IČO: 70890021
Název veřejné zakázky:	Malá vodní nádrž na Rakovci
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1769
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-053093
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	podlimit
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotaz:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 22.10.2025

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

V projektové dokumentaci je navrženo provedení těsnícího prvku v podloží hráze metodou DSM (hloubkové mísení půdy), bez bližší specifikace. Z textu technické zprávy nicméně vyplývá, že by se mělo jednat o použití technologie rotačního vrtání, při níž je sanované zemní prostředí „narušováno“ spirálovým nářadím (tzv. pádly) za souběžného vhánění jílocementového pojiva.

Metodou DSM je také nazýván proces budování těsnících prvků, kdy vlastní hloubkové mísení zemin se provádí mobilní frézou (trencher), fungující na principu řetězové pily. Čepele připevněné k řetězu narušují původní strukturu půdy a následně ji promíchají s vnášeným pojivem.

Konečný efekt a kvalita obou metod je stejný – vytvoření souvislého těsnícího prvku požadované hloubky a šířky.

Dotaz: Je na uchazeči, který typ provádění DSM si zvolí?

Děkujeme.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V projektové dokumentaci je navrženo provedení těsnící clony pomocí metody DSM jako nejvhodnější s ohledem na dané místní podmínky s předepsanou hloubkou a šířkou a požadovanými vlastnostmi konečné konstrukce dané výpočtovými charakteristikami stabilitního výpočtu.

Samotný způsob provedení včetně charakteristik soupravy pro výstavbu těsnící clony je nutno upřesnit v dodavatelské dokumentaci, včetně Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů.



Povodí Odry
státní podnik

Zadavatel tímto vysvětlením reaguje v odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace i přesto, že byl dotaz doručen po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

S pozdravem

.....
Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49