



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/044342

VYŘIZUJE/LINKA
Konečná / 957

HRADEC KRÁLOVÉ
24.10.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Dlouhá Strouha, Kvasiny, zřízení LB hrázky v ř.km 4,230 - 4,370

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 :

Technická zpráva konstatuje, že se předpokládá kácení. Výkaz výměr žádné kácení neobsahuje. Žádám o informaci, zda je požadavkem na zhotovitele provádět kácení. Pokud ano, tak žádám o doplnění do výkazu výměr včetně informací jak naložit s dřevní hmotou.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel již kácení stromů realizoval. Kácení dřevin tedy není součástí veřejné zakázky.

Dotaz č. 2 :

PD předepisuje odstranění pařezů. Ve výkazu výměr jsou položky na jejich vykopání/vytržení. Dle mého názoru chybí položky na jejich následnou likvidaci (naložení, odvoz, poplatek) a na sanaci jam po pořezech (nákup a dovoz zeminy, zasypání, hutnění). Žádám o doplnění.

Odpověď č. 2 :

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele doplnil do výkazu výměr položku č. 51 Likvidace pařezů a následná úprava jam. Uvedená položka obsahuje kompletní likvidaci, včetně poplatku a náklady spojené se zásypem jam včetně potřebného materiálu. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 3 :

PD předepisuje odstranění stávajícího dřevěného opevnění. Ale nedohledal jsem informaci, jak následně s dřevěným opevněním naložit. Předpokládám tedy, že opevnění bude ponecháno na staveništi a objednatel si jej odveze. Je můj předpoklad správný? V opačném případě žádám doplnění, jak s materiálem naložit a doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 3 :

Dřevěné opevnění bude likvidováno na řízené skládce odpadů, popř. kompostárně – viz. pol. č. 37 výkazu výměr.

Dotaz č. 4 :

PD předepisuje sečení náletových dřevin a keřů na ploše 430,33 m². Ve výkazu výměr je položka na kosení 0,015 ha a položka na odstranění křovin a stromů na ploše 120 m². Další položky ve výkazu výměr nejsou. Žádám o vysvětlení.

Odpověď č. 4 :

Odstraněny budou náletové dřeviny a keře na ploše 120 m² a dále 0,015 ha jak je uvedeno ve výkazu výměr. Položky obsahují i kompletní likvidaci.

Dotaz č. 5 :

Ve výkazu výměr je položka č. 42 Geometrický plán. Žádám o vysvětlení na co se bude GP zpracovávat. V PD jsem k tomu nedohledal žádnou informaci.

Odpověď č. 5:

Zpracování geometrického plánu je zadavatelem požadováno z důvodu zajištění budoucího majetkoprávního vypořádání s vlastníkem přilehlého pozemku. Jedná se o pozemek p. č. 482/6 v k.ú. Solnice (lesní pozemek), který je v majetku státního podniku Lesy České republiky. Realizovanou stavbou dle PD dojde k oddělení části výše uvedeného pozemku a následnému odkupu.

Dotaz č. 6 :

Žádám o vysvětlení, jaký účel má v návrhu bentonitová rohož. Předpokládám, že jejím účelem má být těsnění proti průsakům vody. Standardně se pro tyto účely bentonitová rohož chrání z obou stran geotextilií proti protržení. Neměla by být ochranná geotextilie doplněna do návrhu?

Odpověď č. 6 :

Zadavatel uvažuje s aplikací bentonitové rohože konstruované jako sendvičový několikavrstvý kompozit složený ze dvou geotextilií, mezi nimiž je uzavřeno přesně definované množství bentonitového materiálu. Dle výrobce je tuto rohož možné pokládat nejen přímo na zeminový podklad, ale též na jiné materiály. Vodorovný anebo šikmý podklad, na který se bude pokládat rohož, musí mít následující charakteristiku:

- odstraněná veškerá vegetace
- odstraněné cizí předměty
- suchý, bez povrchové vody
- zarovnaný, hladký a zhuťněný

Dotaz č. 7 :

PD u pokládky bentonitové rohože uvádí následující:

Pokládka bentonitové rohože

Pokládka bentonitové rohože musí být provedena za suchého počasí. U pokládky bentonitové rohože není přípustné ukládat bentonitovou rohož do kaluží či stojící vody.

Bentonitová rohož bude položena na připravený upravený podklad, který musí být bez vegetace, ostrých výstupků a kamenů. Připravený podklad by měl být zhuťněn na minimální míru zhuťnění 95 % Proctor Standart.

Pokládka bentonitové rohože bude probíhat kobercovým rozrolováním na místě stavby. Při rozrolování bude bentonitová rohož v horní části břehu zakotvena kotvícími kolíky. Pro realizaci kotvení v horní části břehu lze využít kotvící kolíky v podobě žebříkové ocele ve tvaru „U“. Předpokládaná délka kotvících kolíků do terénu je alespoň 450 mm. Po pokládce bentonitové rohože bude co nejrychleji provedeno její zakrytí štěrkopískovou vrstvou o minimální výšce 200 mm.

PD předepisuje míru zhuťnění na 95% PS, vzorový výkres uvádí požadovanou míru zhuťnění 98% PS. Jaká hodnota je správná? Žádám o doplnění zadávací dokumentace, jaký je předpoklad projektanta o způsobu provedení tohoto hutnění a patřičné doplnění výkazu výměr. Ve výkazu výměr nejsou žádné položky na hutnění, je zde pouze svahování.

Dále je výše v textu uvedeno, že bentonitová rohož bude zakryta štěrkopískovou vrstvou. Jinde se píše o jílovo-písčitých zeminách. Jaká zemina má být použita?

Odpověď č. 7 :

Požadované hutnění bude na hodnotu 95% PS a zvolený způsob je plně na uvážení zhotovitele dle jeho zkušeností a použité mechanizaci. Na ochranu bentonitové rohože na návodní straně u kamenné rovnániny, bude použita jílo-písčítá zemina, jak je uvedeno v textové části PD a výkazu výměr (pol. č. 29). Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele upravil popis položky č. 29, přičemž poskytuje upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 8 :

Pro nacenění likvidace přebytečných zemin žádám o informaci, jak vyšly laboratorní rozborů zemin z hlediska odpadů.

Odpověď č. 8 :

Zadavatel předpokládá uložení výkopku na řízené skládce odpadů a nedisponuje laboratorními vzorky hloubené zeminy.

Dotaz č. 9 :

Co se má provést se sedimentem na dně koryta? Žádám o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 9 :

Ve druhé polovině roku 2024, proběhlo v daném úseku odtěžení naplavených nánosů až na jílové podloží koryta. PD tedy nepočítá s odtěžením sedimentů v tomto úseku.

Dotaz č. 10 :

Žádám o informaci, zda na opevnění je možné použít kamenivo z lomu Masty.

Odpověď č. 10 :

Kamenivo z lomu Masty je možné použít, avšak za předpokladu splnění požadované velikosti jednotlivých kamenů dle PD a požadavků na splnění příslušné ČSN.

11 :

Zadavatel v souvislosti s dotazy dodavatele provedl úpravu Výkazu výměr - Dlouhá Strouha, Kvasiny, zřízení LB hrázky v ř.km 4,230 - 4,370, který tímto dodavatelům poskytuje pro ocenění.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 04.11.2025 do 10:00 hodin.

Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

Datum a hodina: 04.11.2025 10:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Přílohy: Výkaz výměr - Dlouhá Strouha, Kvasiny, zřízení LB hrázky v ř.km 4,230 - 4,370

Ing. Petr Michalovich
ředitel závodu
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html